

# #28493#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 9545  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119556  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,895	0	30,767	0	0	30,107	0	0	24	0	68,9	61,9	0,39	0,33	-
25.07.2023	0,847	0	31,438	0	0	30,759	0	0	24	0	69,1	62,6	0,4	0,33	-
26.07.2023	0,843	0	28,905	0	0	28,308	0	0	24	0	67,5	60,4	0,39	0,34	-
27.07.2023	0,856	0	30,688	0	0	30,033	0	0	24	0	68,8	62	0,4	0,33	-
28.07.2023	0,834	0	30,555	0	0	29,901	0	0	24	0	68,9	62,2	0,39	0,33	-
29.07.2023	0,852	0	31,104	0	0	30,438	0	0	24	0	68,9	62,3	0,4	0,33	-
30.07.2023	0,884	0	31,212	0	0	30,538	0	0	24	0	69,1	62,3	0,4	0,33	-
31.07.2023	0,865	0	30,156	0	0	29,511	0	0	24	0	68,8	61,9	0,39	0,33	-
01.08.2023	0,854	0	29,99	0	0	29,336	0	0	24	0	69,5	62,6	0,39	0,34	-
02.08.2023	0,821	0	26,767	0	0	26,205	0	0	24	0	68,3	60,8	0,38	0,34	-
03.08.2023	0,616	0	18,413	0	0	18,026	0	0	24	0	68,3	60,1	0,41	0,33	-
04.08.2023	0,533	0	17,051	0	0	16,693	0	0	17	7	68,1	60,5	0,42	0,32	-
05.08.2023	0,876	0	25,09	0	0	24,56	0	0	16	8	68,4	59,9	0,38	0,35	-
06.08.2023	0,861	0	24,08	0	0	23,594	0	0	24	0	66,5	57,8	0,38	0,35	-
07.08.2023	0,802	0	21,896	0	0	21,458	0	0	24	0	66,3	57,4	0,37	0,35	-
08.08.2023	0,836	0	21,191	0	0	20,753	0	0	24	0	67,5	57,9	0,37	0,35	-
09.08.2023	0,833	0	21,241	0	0	20,796	0	0	24	0	68	58,5	0,37	0,35	-
10.08.2023	0,819	0	20,667	0	0	20,239	0	0	24	0	67,7	58	0,37	0,35	-
11.08.2023	0,877	0	20,465	0	0	20,044	0	0	24	0	67,3	56,8	0,37	0,35	-
12.08.2023	0,876	0	20,545	0	0	20,125	0	0	24	0	67,1	56,7	0,37	0,35	-
13.08.2023	0,789	0	20,934	0	0	20,503	0	0	24	0	67,5	58,3	0,37	0,35	-
14.08.2023	0,748	0	21,271	0	0	20,826	0	0	24	0	68	59,4	0,37	0,35	-
15.08.2023	0,833	0	23,247	0	0	22,761	0	0	24	0	67,9	59,2	0,37	0,34	-
16.08.2023	0,774	0	27,5	0	0	26,9	0	0	24	0	69,5	62,7	0,38	0,34	-
17.08.2023	0,785	0	26,494	0	0	25,926	0	0	24	0	68,9	61,7	0,38	0,34	-
18.08.2023	0,792	0	26,382	0	0	25,818	0	0	24	0	68,9	61,6	0,38	0,34	-
19.08.2023	0,829	0	26,538	0	0	25,976	0	0	24	0	68,5	60,9	0,38	0,34	-
20.08.2023	0,766	0	26,934	0	0	26,354	0	0	24	0	69,2	62,3	0,38	0,34	-
21.08.2023	0,795	0	27,138	0	0	26,55	0	0	24	0	69,3	62,1	0,38	0,34	-
22.08.2023	0,783	0	26,068	0	0	25,512	0	0	24	0	68,7	61,4	0,38	0,34	-
23.08.2023	0,781	0	26,563	0	0	25,989	0	0	24	0	69,2	62	0,38	0,34	-
Итого:	25,155	0	791,29	0	0	774,539	0	0	729	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,008														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 729

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	1654,627	40157,811	0	0	39175,215	0	0	11589	231
23.08.2023	1679,781	40949,101	0	0	39949,756	0	0	12318	246

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2023 8:21:41