

#92645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,785	0	19,437	0	0	19,019	0	0	24	0	68,9	59,1	0,38	0,36	-
25.07.2024	0,766	0	18,962	0	0	18,568	0	0	24	0	67,7	57,9	0,38	0,36	-
26.07.2024	0,759	0	18,675	0	0	18,297	0	0	24	0	67	57,1	0,38	0,36	-
27.07.2024	0,773	0	19,312	0	0	18,913	0	0	24	0	67,5	57,8	0,38	0,36	-
28.07.2024	0,78	0	18,551	0	0	18,171	0	0	24	0	67,2	56,9	0,38	0,36	-
29.07.2024	0,711	0	18,327	0	0	17,953	0	0	24	0	67	57,6	0,38	0,36	-
30.07.2024	0,758	0	18,33	0	0	17,956	0	0	24	0	67,1	57	0,38	0,36	-
31.07.2024	0,76	0	18,19	0	0	17,819	0	0	24	0	67	56,9	0,38	0,36	-
01.08.2024	0,693	0	16,896	0	0	16,55	0	0	24	0	67,2	57,2	0,38	0,36	-
02.08.2024	0,794	0	18,362	0	0	17,987	0	0	22	2	67,1	56,6	0,38	0,36	-
03.08.2024	0,834	0	20,41	0	0	19,991	0	0	24	0	67,1	57,2	0,38	0,35	-
04.08.2024	0,78	0	21,611	0	0	21,162	0	0	24	0	67,6	58,8	0,38	0,35	-
05.08.2024	0,809	0	21,948	0	0	21,492	0	0	24	0	67,8	58,8	0,38	0,35	-
06.08.2024	0,782	0	18,802	0	0	18,42	0	0	24	0	66,9	56,8	0,38	0,36	-
07.08.2024	0,742	0	17,01	0	0	16,667	0	0	24	0	66,6	56	0,37	0,36	-
08.08.2024	0,776	0	17,013	0	0	16,669	0	0	24	0	66,7	55,6	0,37	0,36	-
09.08.2024	0,699	0	16,914	0	0	16,572	0	0	24	0	66,7	56,6	0,37	0,36	-
10.08.2024	0,724	0	16,709	0	0	16,373	0	0	24	0	66,5	56	0,37	0,36	-
11.08.2024	0,721	0	16,41	0	0	16,082	0	0	24	0	66,3	55,6	0,37	0,36	-
12.08.2024	0,74	0	16,754	0	0	16,416	0	0	24	0	66,8	56	0,37	0,36	-
13.08.2024	0,711	0	16,962	0	0	16,618	0	0	24	0	66,8	56,6	0,37	0,36	-
14.08.2024	0,771	0	16,691	0	0	16,354	0	0	24	0	66,7	55,5	0,37	0,36	-
15.08.2024	0,754	0	17,104	0	0	16,754	0	0	24	0	67,1	56,4	0,37	0,36	-
16.08.2024	0,766	0	17,072	0	0	16,723	0	0	24	0	67,2	56,2	0,37	0,36	-
17.08.2024	0,759	0	17,145	0	0	16,796	0	0	24	0	66,9	56,1	0,37	0,36	-
18.08.2024	0,782	0	17,077	0	0	16,728	0	0	24	0	67,1	55,9	0,37	0,36	-
19.08.2024	0,68	0	17,154	0	0	16,803	0	0	24	0	67,1	57,4	0,37	0,36	-
20.08.2024	0,701	0	17,028	0	0	16,682	0	0	24	0	67	57	0,37	0,36	-
21.08.2024	0,74	0	16,899	0	0	16,556	0	0	24	0	66,9	56,3	0,37	0,36	-
22.08.2024	0,732	0	18,171	0	0	17,8	0	0	24	0	67,2	57,4	0,38	0,36	-
23.08.2024	0,783	0	22,267	0	0	21,796	0	0	24	0	68,4	59,8	0,39	0,36	-
Итого:	23,365	0	562,193	0	0	550,687	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,581														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	2687,582	60605,979	0	0	59154,296	0	0	19747	857
23.08.2024	2710,945	61168,172	0	0	59704,983	0	0	20489	859

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:47:14