

# #34394#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 9545  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119556  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,856	0	27,094	0	0	26,498	0	0	24	0	69,9	62,2	0,38	0,34	-
25.08.2023	0,877	0	27,086	0	0	26,489	0	0	24	0	70	62,1	0,38	0,34	-
26.08.2023	0,758	0	23,316	0	0	22,806	0	0	24	0	69,7	61,8	0,39	0,33	-
27.08.2023	0,846	0	27,673	0	0	27,055	0	0	21	3	70,5	63,1	0,38	0,34	-
28.08.2023	0,808	0	25,512	0	0	25,015	0	0	24	0	65,3	57,5	0,38	0,34	-
29.08.2023	0,856	0	25,247	0	0	24,711	0	0	24	0	68,6	60,4	0,37	0,34	-
30.08.2023	0,792	0	21,176	0	0	20,743	0	0	24	0	67,1	58	0,36	0,33	-
31.08.2023	0,784	0	24,459	0	0	23,951	0	0	24	0	67,7	59,9	0,38	0,34	-
01.09.2023	0,862	0	24,138	0	0	23,641	0	0	24	0	67,4	58,7	0,37	0,34	-
02.09.2023	0,891	0	25,388	0	0	24,851	0	0	24	0	68,3	59,7	0,38	0,34	-
03.09.2023	0,858	0	25,513	0	0	24,969	0	0	24	0	68,6	60,4	0,38	0,34	-
04.09.2023	0,935	0	24,885	0	0	24,371	0	0	24	0	67,6	58,5	0,38	0,34	-
05.09.2023	0,924	0	25,475	0	0	24,941	0	0	24	0	68,1	59,2	0,38	0,34	-
06.09.2023	0,806	0	25,779	0	0	25,235	0	0	24	0	68,4	60,7	0,38	0,34	-
07.09.2023	0,872	0	26,132	0	0	25,571	0	0	24	0	68,9	60,8	0,38	0,34	-
08.09.2023	0,648	0	19,712	0	0	19,295	0	0	24	0	68,4	60,4	0,41	0,33	-
09.09.2023	0,85	0	25,901	0	0	25,351	0	0	18	6	68,5	60,6	0,38	0,34	-
10.09.2023	0,838	0	25,806	0	0	25,257	0	0	24	0	68,7	60,8	0,38	0,34	-
11.09.2023	0,833	0	26,154	0	0	25,597	0	0	24	0	68,7	60,9	0,38	0,34	-
12.09.2023	0,817	0	26,173	0	0	25,609	0	0	24	0	69,1	61,5	0,38	0,34	-
13.09.2023	0,883	0	25,292	0	0	24,753	0	0	24	0	68,8	60,3	0,38	0,34	-
14.09.2023	0,8	0	24,251	0	0	23,748	0	0	24	0	67,6	59,6	0,38	0,34	-
15.09.2023	0,886	0	24,619	0	0	24,1	0	0	24	0	68,2	59,4	0,38	0,34	-
16.09.2023	0,865	0	25,142	0	0	24,6	0	0	24	0	69,2	60,8	0,38	0,34	-
17.09.2023	0,986	0	24,889	0	0	24,356	0	0	24	0	68,9	59,2	0,38	0,34	-
18.09.2023	0,883	0	25,211	0	0	24,67	0	0	24	0	68,9	60,4	0,38	0,34	-
19.09.2023	0,393	0	13,854	0	0	13,596	0	0	24	0	63,3	57	0,26	0,25	-
20.09.2023	0,846	0	25,43	0	0	24,886	0	0	24	0	68,7	60,6	0,39	0,35	-
21.09.2023	0,895	0	27,614	0	0	26,98	0	0	24	0	71,5	63,6	0,39	0,34	-
22.09.2023	0,845	0	26,285	0	0	25,705	0	0	24	0	70,2	62,3	0,38	0,34	-
23.09.2023	0,852	0	25,291	0	0	24,741	0	0	24	0	69,4	61,1	0,38	0,34	-
Итого:	25,845	0	770,497	0	0	754,091	0	0	735	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,173														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 735

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	1679,781	40949,101	0	0	39949,756	0	0	12318	246
23.09.2023	1705,628	41719,594	0	0	40703,846	0	0	13053	255

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 16:25:04