

#2925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,712	0	17,535	0	0	17,177	0	0	24	0	67,1	57,1	0,35	0,34	-
25.09.2022	0,798	0	17,526	0	0	17,167	0	0	24	0	67,1	56	0,35	0,34	-
26.09.2022	0,784	0	17,017	0	0	16,671	0	0	24	0	66,8	55,6	0,34	0,34	-
27.09.2022	0,893	0	15,943	0	0	15,622	0	0	24	0	66,6	53	0,34	0,34	-
28.09.2022	0,639	0	15,643	0	0	15,335	0	0	24	0	65,8	55,9	0,34	0,34	-
29.09.2022	0,605	0	23,945	0	0	23,459	0	0	24	0	66,4	60,2	0,3	0,26	-
30.09.2022	0,877	0	34,37	0	0	33,637	0	0	24	0	68,7	62,5	0,25	0,17	-
01.10.2022	1,151	0	36,029	0	0	35,215	0	0	24	0	70,8	63	0,25	0,17	-
02.10.2022	1,093	0	34,156	0	0	33,432	0	0	24	0	68,4	60,6	0,24	0,17	-
03.10.2022	1,002	0	38,736	0	0	37,935	0	0	24	0	67,5	61,2	0,28	0,18	-
04.10.2022	1,091	0	48,064	0	0	47,049	0	0	24	0	68,3	62,8	0,35	0,19	-
Итого:	9,645	0	298,964	0	0	292,699	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,304														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	371,441	11127,302	0	0	10867,613	0	0	4546	2
04.10.2022	381,087	11426,265	0	0	11160,312	0	0	4810	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:03:07