

#116339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9589
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20111410
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	55,245	0	858,825	0	0	836,954	0	0	24	52	0	0	75,9	60,2	0,42	0,37	-
22.01.2025	55,118	0	876,25	0	0	854,221	0	0	24	52	0	0	75,4	60	0,42	0,37	-
23.01.2025	54,611	0	816,385	0	0	795,513	0	0	24	52	0	0	76	59,7	0,43	0,37	-
24.01.2025	51,487	0	801,52	0	0	782,314	0	0	24	52	0	0	73,4	57,7	0,43	0,36	-
25.01.2025	43,764	0	599,165	0	0	585,372	0	0	24	52	0	0	71,8	54	0,45	0,34	-
26.01.2025	43,281	0	620,705	0	0	606,832	0	0	24	52	0	0	70,6	53,6	0,45	0,34	-
27.01.2025	42,313	0	573,94	0	0	561,095	0	0	24	52	0	0	70,6	52,6	0,45	0,34	-
28.01.2025	37,589	0	446,92	0	0	437,019	0	0	24	52	0	0	70,3	49,8	0,47	0,33	-
29.01.2025	36,792	0	541,695	0	0,03	531,108	0	0,03	24	52	0	0	65,1	48,6	0,47	0,36	-
30.01.2025	38,752	0,004	488,575	0	0	477,674	0	0	24	52	0	0	70,5	51,2	0,47	0,34	-
31.01.2025	43,945	0	680,515	0	0	665,143	0	0	24	52	0	0	71	55,2	0,43	0,34	-
01.02.2025	47,316	0	804,195	0	0	785,068	0	0	24	52	0	0	73,1	58,7	0,43	0,37	-
02.02.2025	48,64	0	802,82	0	0	782,93	0	0	24	52	0	0	74,7	59,9	0,43	0,37	-
03.02.2025	51,514	0	831,855	0	0	811,003	0	0	24	52	0	0	75,3	60,1	0,42	0,36	-
04.02.2025	47,76	0	732,965	0	0	715,184	0	0	24	52	0	0	73,8	57,9	0,43	0,36	-
05.02.2025	48,983	0	735,15	0	0	717,008	0	0	24	52	0	0	74,6	58,3	0,44	0,36	-
06.02.2025	43,557	0	627,595	0	0	613,135	0	0	24	52	0	0	71,7	54,7	0,45	0,35	-
07.02.2025	48,229	0	769,995	0	0	751,722	0	0	24	52	0	0	72,9	57,6	0,45	0,38	-
08.02.2025	53,641	0	817,515	0	0	795,545	0	0	24	52	0	0	78,2	62,2	0,46	0,41	-
09.02.2025	56,298	0	841,765	0	0	817,832	0	0	24	52	0	0	80,8	64,4	0,45	0,4	-
10.02.2025	58,981	0	845,375	0	0	820,953	0	0	24	52	0	0	81,5	64,3	0,43	0,38	-
11.02.2025	55,813	0	860,58	0	0	837,753	0	0	24	52	0	0	77,6	61,7	0,41	0,37	-
12.02.2025	56,064	0	873,08	0	0	849,936	0	0	24	52	0	0	77,6	61,9	0,41	0,37	-
13.02.2025	55,672	0	872,62	0	0	849,567	0	0	24	52	0	0	77,5	61,8	0,41	0,37	-
14.02.2025	57,655	0	865,865	0	0	843,146	0	0	24	52	0	0	77,2	60,9	0,41	0,37	-
15.02.2025	56,667	0	866	0	0	843,309	0	0	24	52	0	0	77,2	61,1	0,41	0,37	-
16.02.2025	55,567	0	882,295	0	0	859,081	0	0	24	52	0	0	77,3	61,9	0,4	0,36	-
17.02.2025	56,847	0	858,64	0	0	836,311	0	0	24	52	0	0	76,9	60,6	0,41	0,36	-
18.02.2025	55,366	0	833,06	0	0	811,698	0	0	24	52	0	0	76,1	59,9	0,41	0,36	-
19.02.2025	54,219	0	810,355	0	0	789,347	0	0	24	52	0	0	76,6	60,2	0,42	0,37	-
20.02.2025	56,608	0	899,345	0	0	875,603	0	0	24	52	0	0	77,5	62	0,41	0,37	-
Итого:	1568,294	0	23735,565	0	0,03	23139,376	0	0,03	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	374,581																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	4669,692	80897,07	0	0,071	78988,419	0	0,07	5648	0
20.02.2025	6237,983	104632,635	0	0,101	102127,796	0	0,1	6392	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:34:14