

# #2917#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9589  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20111410  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	34,509	0	642,37	0	0	627,469	0	0	24	1	0	0	72,1	59	0,46	0,35	-
22.03.2023	34,84	0	642,495	0	0	627,349	0	0	24	1	0	0	72,7	59,4	0,46	0,35	-
23.03.2023	31,629	0	632,885	0	0	619,22	0	0	24	1	0	0	69,2	57	0,44	0,34	-
24.03.2023	32,813	0	644,3	0	0	630,071	0	0	24	1	0	0	70,1	57,7	0,43	0,32	-
25.03.2023	31,042	0	627,735	0	0	613,64	0	0	24	1	0	0	70,7	58,6	0,43	0,32	-
26.03.2023	29,949	0	597,84	0	0	584,284	0	0	24	1	0	0	71,1	58,9	0,44	0,32	-
27.03.2023	34,321	0	592,395	0	0	577,4	0	0	24	1	0	0	75,6	61,5	0,44	0,32	-
28.03.2023	35,97	0	590,045	0	0	574,083	0	0	24	1	0	0	78,5	63,6	0,46	0,34	-
29.03.2023	34,221	0	591,695	0	0	576,451	0	0	24	1	0	0	76,3	62,2	0,45	0,33	-
30.03.2023	33,474	0	594,215	0	0	580,458	0	0	24	1	0	0	71,9	58,2	0,43	0,3	-
31.03.2023	33,517	0	585,54	0	0	572,605	0	0	24	1	0	0	70,1	56,1	0,42	0,3	-
01.04.2023	35,628	0	593,155	0	0	579,285	0	0	24	1	0	0	72,4	57,8	0,43	0,31	-
02.04.2023	38,141	0	590,69	0	0	575,951	0	0	24	1	0	0	75	59,3	0,43	0,31	-
03.04.2023	41,536	0	592,45	0	0	577,035	0	0	24	1	0	0	76,8	59,6	0,43	0,31	-
04.04.2023	42,218	0	591,22	0	0	575,546	0	0	24	1	0	0	77,5	60,1	0,43	0,31	-
05.04.2023	41,827	0	592,455	0	0	576,964	0	0	24	1	0	0	77	59,7	0,43	0,31	-
06.04.2023	40,807	0	592,855	0	0	577,695	0	0	24	1	0	0	76,1	59,2	0,43	0,31	-
07.04.2023	36,714	0	597,98	0	0	584,143	0	0	24	1	0	0	71,9	56,9	0,42	0,3	-
08.04.2023	33,284	0	596,685	0	0	583,482	0	0	24	1	0	0	70,1	56,5	0,42	0,3	-
09.04.2023	32,605	0	594,17	0	0	580,954	0	0	24	1	0	0	70,3	57	0,42	0,3	-
10.04.2023	34,555	0	599,23	0	0	585,6	0	0	24	1	0	0	71,2	57,1	0,42	0,3	-
11.04.2023	30,105	0	533,715	0	0	521,721	0	0	24	1	0	0	70,8	57	0,43	0,3	-
12.04.2023	26,083	0	444,19	0	0	434,438	0	0	24	1	0	0	69,9	55,6	0,44	0,29	-
13.04.2023	26,503	0	440,23	0	0	430,533	0	0	24	1	0	0	70	55,3	0,44	0,3	-
14.04.2023	24,847	0	436,27	0	0	426,627	0	0	24	1	0	0	70,1	56,3	0,44	0,3	-
15.04.2023	21,48	0	427,2	0	0	417,76	0	0	24	1	0	0	70,1	57,8	0,45	0,3	-
16.04.2023	20,482	0	424,085	0	0	414,464	0	0	24	1	0	0	71,2	59,5	0,45	0,3	-
17.04.2023	22,876	0	430,89	0	0	421,085	0	0	24	1	0	0	71,3	58,4	0,44	0,29	-
18.04.2023	22,186	0	430,265	0	0	420,684	0	0	24	1	0	0	70,4	57,9	0,43	0,28	-
19.04.2023	22,384	0	429,045	0	0	419,393	0	0	24	1	0	0	70,9	58,2	0,43	0,28	-
20.04.2023	18,606	0	429,94	0	0	420,445	0	0	24	1	0	0	70,1	59,6	0,43	0,28	-
Итого:	979,152	0	17108,235	0	0	16706,835	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	233,866																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2023	6966,52	159514,02	0	1,845	156087,863	0	1,823	4956	0
20.04.2023	7945,67	176622,255	0	1,845	172794,696	0	1,823	5700	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2023 12:52:07