

#296522#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9589  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20111410  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	37,784	0	691,85	0	0	676,435	0	0	24	288	0	0	70,6	57,2	0,47	0,38	-
22.03.2026	37,002	0	640,625	0	0	626,121	0	0	24	288	0	0	71	56,9	0,45	0,38	-
23.03.2026	34,262	0	644,67	0	0	631,281	0	0	24	288	0	0	67,7	54,8	0,45	0,37	-
24.03.2026	30,484	0	619,72	0	0	608,167	0	0	24	288	0	0	63,8	51,8	0,44	0,35	-
25.03.2026	27,35	0	368,535	0	0	360,944	0	0	24	288	0	0	67,4	49,4	0,48	0,34	-
26.03.2026	36,919	0	586,955	0	0	573,844	0	0	24	288	0	0	70,6	55,2	0,45	0,35	-
27.03.2026	40,626	0	718,325	0	0	702,429	0	0	24	288	0	0	70,2	56,4	0,45	0,38	-
28.03.2026	40,042	0	660,755	0	0	646,107	0	0	24	288	0	0	70,3	55,5	0,48	0,4	-
29.03.2026	37,525	0	599,645	0	0	586,547	0	0	24	288	0	0	69,8	54,5	0,47	0,37	-
30.03.2026	35,034	0	620,165	0	0	606,636	0	0	24	288	0	0	69,6	55,9	0,46	0,37	-
31.03.2026	35,138	0	625,125	0	0	611,396	0	0	24	288	0	0	69,9	56,2	0,47	0,38	-
01.04.2026	36,322	0	655,945	0	0	641,326	0	0	24	288	0	0	70,4	56,9	0,47	0,38	-
02.04.2026	35,372	0	686,065	0	0	670,914	0	0	24	288	0	0	70,1	57,6	0,45	0,38	-
03.04.2026	34,99	0	619,26	0	0	605,502	0	0	24	288	0	0	70,3	56,5	0,47	0,38	-
04.04.2026	34,306	0	544,37	0	0	532,333	0	0	24	288	0	0	70,1	54,7	0,48	0,37	-
05.04.2026	29,221	0	448,03	0	0	438,085	0	0	24	288	0	0	70,3	54,4	0,49	0,37	-
06.04.2026	37,012	0	479,115	0	0	468,393	0	0	24	288	0	0	70,6	51,8	0,48	0,36	-
07.04.2026	42,017	0	631,305	0	0	617,2	0	0	24	288	0	0	70,6	54,4	0,47	0,37	-
08.04.2026	44,231	0	761,625	0	0	744,602	0	0	24	288	0	0	70,6	56,5	0,45	0,38	-
09.04.2026	43,19	0	767,38	0	0	750,236	0	0	24	288	0	0	70,5	56,8	0,43	0,37	-
10.04.2026	41,81	0	738,145	0	0	721,797	0	0	24	288	0	0	70,2	56,4	0,46	0,39	-
11.04.2026	37,41	0	622,335	0	0	608,416	0	0	24	288	0	0	70,6	55,9	0,48	0,39	-
12.04.2026	32,14	0	534,39	0	0	522,619	0	0	24	288	0	0	70	55,4	0,47	0,36	-
13.04.2026	34,593	0	518,665	0	0	507,071	0	0	24	288	0	0	70,6	54,3	0,47	0,37	-
14.04.2026	28,101	0	390,255	0	0	381,576	0	0	24	288	0	0	70,4	52,8	0,48	0,35	-
15.04.2026	28,221	0	408,605	0	0	400,104	0	0	24	288	0	0	67,8	51	0,48	0,36	-
16.04.2026	34,629	0	677,89	0	0	664,261	0	0	23	288	0	1	66,5	54	0,44	0,36	-
17.04.2026	37,507	0	573,055	0	0	560,303	0	0	24	288	0	0	70,4	54,5	0,47	0,37	-
18.04.2026	30,033	0	491,02	0	0	480,286	0	0	24	288	0	0	69,7	54,8	0,48	0,37	-
19.04.2026	25,081	0	351,215	0	0	343,68	0	0	24	288	0	0	69,1	51,7	0,5	0,36	-
20.04.2026	37,682	0	560,185	0	0	547,712	0	0	24	288	0	0	70,4	54	0,47	0,37	-
Итого:	1096,034	0	18235,225	0	0	17836,323	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	261,783																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	16830,887	262438,14	0	1,155	256167,044	0	1,14	15821	3
20.04.2026	17926,922	280673,365	0	1,155	274003,368	0	1,14	16564	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 10:26:08