

# #2911#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 19.05.2023

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9589  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20111410  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	10,569	0	429,28	0	0	419,787	0	0	24	1	0	0	70,2	64,2	0,44	0,29	-
22.04.2023	9,446	0	423,195	0	0	413,748	0	0	24	1	0	0	70,6	65,1	0,45	0,3	-
23.04.2023	8,335	0	421,975	0	0	412,646	0	0	24	1	0	0	70,1	65,3	0,47	0,32	-
24.04.2023	9,651	0	431,32	0	0	421,963	0	0	24	1	0	0	69,5	64	0,44	0,29	-
25.04.2023	10,963	0	431,82	0	0	422,596	0	0	24	1	0	0	68,8	62,6	0,43	0,28	-
26.04.2023	10,883	0	429,435	0	0	420,257	0	0	24	1	0	0	68,9	62,7	0,44	0,29	-
27.04.2023	9,497	0	292,245	0	0	285,878	0	0	24	1	0	0	69,6	61,7	0,45	0,28	-
28.04.2023	8,324	0	186,685	0	0	182,504	0	0	24	1	0	0	70,7	59,8	0,45	0,28	-
29.04.2023	7,241	0	179,97	0	0	175,956	0	0	24	1	0	0	70,6	60,8	0,47	0,3	-
30.04.2023	6,756	0	180,73	0	0	176,806	0	0	24	1	0	0	69,5	60,4	0,46	0,29	-
01.05.2023	6,905	0	178,71	0	0	174,727	0	0	24	1	0	0	70,5	61,1	0,47	0,3	-
02.05.2023	7,917	0	189,015	0	0	184,918	0	0	24	1	0	0	69,4	59,2	0,44	0,27	-
03.05.2023	8,069	0	186,665	0	0	182,501	0	0	24	1	0	0	70,5	60	0,44	0,27	-
04.05.2023	7,958	0	185,29	0	0	181,148	0	0	24	1	0	0	70,6	60,1	0,46	0,29	-
05.05.2023	7,143	0	236,39	0	0	232,124	0	0	24	1	0	0	62,4	55,1	0,47	0,31	-
06.05.2023	6,6	0	178,615	0	0	174,603	0	0	24	1	0	0	70,9	61,9	0,57	0,4	-
07.05.2023	6,132	0	177,62	0	0	173,723	0	0	24	1	0	0	70	61,6	0,58	0,41	-
08.05.2023	6,079	0	177,85	0	0	173,921	0	0	24	1	0	0	70,2	61,9	0,58	0,41	-
09.05.2023	5,953	0	179,985	0	0	176,07	0	0	24	1	0	0	69,6	61,6	0,58	0,41	-
10.05.2023	6,955	0	187,265	0	0	183,212	0	0	24	1	0	0	69,4	60,4	0,55	0,37	-
11.05.2023	6,896	0	187,51	0	0	183,434	0	0	24	1	0	0	69,5	60,6	0,52	0,35	-
12.05.2023	5,653	0	187,235	0	0	183,157	0	0	24	1	0	0	69,6	62,3	0,53	0,36	-
13.05.2023	2,497	0	180,35	0	0	176,434	0	0	24	1	0	0	69,6	66,2	0,55	0,38	-
14.05.2023	2,289	0	178,595	0	0	174,716	0	0	24	1	0	0	69,5	66,5	0,55	0,38	-
15.05.2023	3,522	0	187,36	0	0	183,291	0	0	24	1	0	0	69,5	65	0,51	0,34	-
16.05.2023	3,39	0	186,51	0	0	182,455	0	0	24	1	0	0	69,6	65,2	0,45	0,28	-
17.05.2023	2,443	0	180,155	0	0	176,229	0	0	24	1	0	0	69,6	66,4	0,46	0,29	-
18.05.2023	3,532	0	187,42	0	0	183,344	0	0	24	1	0	0	69,6	65	0,45	0,28	-
19.05.2023	3,382	0	186,08	0	0	182,034	0	0	24	1	0	0	69,6	65,2	0,46	0,29	-
Итого:	194,98	0	6945,275	0	0	6794,182	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,57																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	7945,67	176622,255	0	1,845	172794,696	0	1,823	5700	0
19.05.2023	8140,648	183567,53	0	1,845	179588,877	0	1,823	6396	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 14:33:17