

#133705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №59, МАОУ СОШ  
Рассветный пер. 5, Калининград  
9589  
ТВ7  
20111410  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.05.2025 | 5,118      | 0            | 117,115  | 0          | 0,006      | 114,889  | 0         | 0,006     | 24          | 53   | 0    | 0          | 64,5      | 53,8      | 0,34       | 0,27       | -              |
| 22.05.2025 | 5,033      | 0,001        | 133,335  | 0          | 0,006      | 130,8    | 0         | 0,006     | 24          | 53   | 0    | 0          | 64,5      | 55,3      | 0,34       | 0,27       | -              |
| 23.05.2025 | 6,052      | 0,001        | 174,73   | 0          | 0,133      | 171,534  | 0         | 0,131     | 24          | 53   | 0    | 0          | 63,1      | 54,7      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 24.05.2025 | 4,485      | 0,027        | 161,655  | 0          | 0,006      | 158,495  | 0         | 0,006     | 24          | 53   | 0    | 0          | 65,5      | 58,8      | 0,33       | 0,26       | -              |
| 25.05.2025 | 3,309      | 0,001        | 106,97   | 0          | 0,002      | 104,871  | 0         | 0,002     | 24          | 53   | 0    | 0          | 65,7      | 58,2      | 0,33       | 0,26       | -              |
| 26.05.2025 | 3,33       | 0            | 93,71    | 0          | 0,005      | 91,945   | 0         | 0,005     | 24          | 53   | 0    | 0          | 64,1      | 55,5      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 27.05.2025 | 2,722      | 0,001        | 58,02    | 0          | 0          | 56,829   | 0         | 0         | 24          | 53   | 0    | 0          | 67,3      | 55,8      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 28.05.2025 | 2,438      | 0            | 53,045   | 0          | 0,003      | 51,973   | 0         | 0,003     | 24          | 53   | 0    | 0          | 66,7      | 55,5      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 29.05.2025 | 2,779      | 0,001        | 74,62    | 0          | 0,001      | 73,125   | 0         | 0,001     | 24          | 53   | 0    | 0          | 66,4      | 57,3      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 30.05.2025 | 2,733      | 0            | 65,65    | 0          | 0,011      | 64,308   | 0         | 0,011     | 24          | 53   | 0    | 0          | 67        | 56,9      | 0,34       | 0,27       | -              |
| 31.05.2025 | 0,044      | 0,002        | 0,945    | 0          | 0          | 0,926    | 0         | 0         | 24          | 53   | 0    | 0          | 66        | 54,6      | 0,28       | 0,26       | -              |
| 01.06.2025 | 2,138      | 0            | 96,44    | 0          | 0,035      | 94,803   | 0         | 0,035     | 24          | 54   | 0    | 0          | 60,2      | 54,8      | 0,3        | 0,24       | -              |
| 02.06.2025 | 3,476      | 0,006        | 84,23    | 0          | 0          | 82,573   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 65,6      | 55,6      | 0,31       | 0,23       | -              |
| 03.06.2025 | 3,483      | 0            | 68,345   | 0          | 0          | 66,972   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 66,4      | 54        | 0,33       | 0,25       | -              |
| 04.06.2025 | 3,489      | 0            | 72,27    | 0          | 0          | 70,827   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 66,2      | 54,4      | 0,34       | 0,27       | -              |
| 05.06.2025 | 3,303      | 0            | 82,64    | 0          | 0          | 81,05    | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 65        | 55,3      | 0,34       | 0,27       | -              |
| 06.06.2025 | 3,223      | 0            | 70,895   | 0          | 0          | 69,487   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 66,1      | 55        | 0,34       | 0,27       | -              |
| 07.06.2025 | 2,646      | 0            | 57,82    | 0          | 0          | 56,655   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 66,6      | 55,5      | 0,35       | 0,27       | -              |
| 08.06.2025 | 2,478      | 0            | 56,985   | 0          | 0          | 55,834   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 66,7      | 56,1      | 0,34       | 0,27       | -              |
| 09.06.2025 | 3,528      | 0            | 79,82    | 0          | 0          | 78,206   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 66,7      | 55,9      | 0,35       | 0,27       | -              |
| 10.06.2025 | 2,575      | 0            | 49,045   | 0          | 0          | 48,031   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 67,5      | 54,7      | 0,28       | 0,23       | -              |
| 11.06.2025 | 2,029      | 0            | 78,945   | 0          | 0          | 77,593   | 0         | 0         | 24          | 54   | 0    | 0          | 60,7      | 54,5      | 0,21       | 0,19       | -              |
| 12.06.2025 | 1,37       | 0            | 76,245   | 0          | 0          | 74,969   | 0         | 0         | 24          | 59   | 0    | 0          | 60        | 55,7      | 0,23       | 0,21       | -              |
| 13.06.2025 | 1,503      | 0            | 62,625   | 0          | 0          | 61,58    | 0         | 0         | 24          | 67   | 0    | 0          | 59,9      | 54,2      | 0,24       | 0,21       | -              |
| 14.06.2025 | 1,296      | 0            | 72,185   | 0          | 0          | 70,983   | 0         | 0         | 24          | 75   | 0    | 0          | 59,9      | 55,5      | 0,19       | 0,17       | -              |
| 15.06.2025 | 0          | 0            | 0,47     | 0          | 0          | 0,469    | 0         | 0         | 24          | 79   | 0    | 0          | 27,2      | 33,6      | 0,09       | 0,09       | -              |
| 16.06.2025 | 1,924      | 0            | 41,285   | 0          | 0          | 40,575   | 0         | 0         | 24          | 84   | 0    | 0          | 60,6      | 49,3      | 0,19       | 0,16       | -              |
| 17.06.2025 | 1,989      | 0            | 87,84    | 0          | 0          | 86,323   | 0         | 0         | 24          | 87   | 0    | 0          | 61        | 55,5      | 0,2        | 0,17       | -              |
| 18.06.2025 | 2,03       | 0            | 52,44    | 0          | 0          | 51,553   | 0         | 0         | 24          | 90   | 0    | 0          | 60,2      | 50,9      | 0,21       | 0,18       | -              |
| 19.06.2025 | 2,061      | 0            | 87,245   | 0          | 0          | 85,753   | 0         | 0         | 24          | 98   | 0    | 0          | 60,8      | 55,1      | 0,23       | 0,2        | -              |
| 20.06.2025 | 1,978      | 0            | 85,43    | 0          | 0          | 83,991   | 0         | 0         | 24          | 106  | 0    | 0          | 60,3      | 54,7      | 0,22       | 0,19       | -              |
| Итого:     | 84,562     | 0            | 2402,995 | 0          | 0,208      | 2357,922 | 0         | 0,206     | 744         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 20,197     |              |          |            |            |          |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2025 | 8664,505 | 143751,955 | 0      | 0,234  | 140371,868 | 0     | 0,231 | 8528    | 0      |
| 20.06.2025 | 8749,067 | 146154,95  | 0      | 0,442  | 142729,791 | 0     | 0,436 | 9272    | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 13:34:55