

# #28492#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9589  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20111410  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	23,7	23,2	0,18	0,18	-
22.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	23,1	22,6	0	0	-
23.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	22,5	22,1	0	0	-
24.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	22,2	21,8	0,01	0	-
25.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	22	21,7	0,01	0,01	-
26.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	21,8	21,5	0,02	0,02	-
27.07.2023	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	3	0	0	21,6	21,4	0,06	0,06	-
28.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0	0	21,4	21,2	0,06	0,06	-
29.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0	0	21,1	20,9	0,06	0,06	-
30.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0	0	21	20,9	0,06	0,06	-
31.07.2023	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	4	0	0	20,9	20,7	0,19	0,19	-
01.08.2023	1,25	0	101,305	0	0	99,603	0	0	24	5	0	0	58,3	55,3	0,37	0,29	-
02.08.2023	2,325	0	177,8	0	0	173,925	0	0	24	5	0	0	69,6	66,5	0,47	0,3	-
03.08.2023	2,274	0	177,09	0	0	173,23	0	0	24	5	0	0	69,7	66,6	0,47	0,3	-
04.08.2023	2,235	0	176,43	0	0	172,576	0	0	24	5	0	0	69,7	66,6	0,47	0,3	-
05.08.2023	1,367	0	109,275	0	0	106,891	0	0	24	5	0	0	69,7	66,6	0,39	0,29	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	0	0	28	25,7	0,25	0,25	-
07.08.2023	1,951	0	142,64	0	0	139,656	0	0	24	5	0	0	67,9	64,6	0,44	0,31	-
08.08.2023	2,221	0	176,485	0	0	172,629	0	0	24	5	0	0	69,7	66,6	0,45	0,27	-
09.08.2023	2,22	0	176,595	0	0	172,736	0	0	24	5	0	0	69,7	66,6	0,45	0,27	-
10.08.2023	2,221	0	176,39	0	0	172,533	0	0	24	5	0	0	69,7	66,7	0,44	0,27	-
11.08.2023	2,194	0	175,915	0	0	172,072	0	0	24	5	0	0	69,7	66,7	0,45	0,27	-
12.08.2023	1,375	0	110,685	0	0	108,266	0	0	24	5	0	0	69,7	66,7	0,38	0,27	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	0	0	28,3	25,8	0,26	0,25	-
14.08.2023	1,925	0	139,24	0	0	136,333	0	0	24	5	0	0	67,9	64,5	0,44	0,31	-
15.08.2023	2,233	0	176,41	0	0	172,567	0	0	24	5	0	0	69,6	66,6	0,47	0,3	-
16.08.2023	2,246	0	175,785	0	0	171,945	0	0	24	5	0	0	69,7	66,6	0,47	0,3	-
17.08.2023	2,215	0	176,255	0	0	172,404	0	0	24	5	0	0	69,7	66,7	0,47	0,29	-
18.08.2023	2,202	0	175,865	0	0	172,019	0	0	24	5	0	0	69,7	66,7	0,47	0,29	-
19.08.2023	1,345	0	109,805	0	0	107,403	0	0	24	5	0	0	69,7	66,7	0,4	0,29	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	0	0	28,7	26,2	0,25	0,25	-
Итого:	33,799	0	2653,985	0	0	2596,803	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,073																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	8275,001	193348,87	0	1,845	189160,649	0	1,823	7884	0
20.08.2023	8308,799	196002,855	0	1,845	191757,452	0	1,823	8628	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2023 15:50:42