

#93874#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Школа №59, МАОУ СОШ  
Рассветный пер. 5, Калининград

Заводской номер счётчика 20111410	Показания прибора, ГДж 20.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	97,532	61,263	36.269	8.663

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#93873#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента  
 Порядковый номер 9589  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 20111410  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °С	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,9	19,7	0,14	0,13
22.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,8	19,6	0,13	0,12
23.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,7	19,6	0,12	0,11
24.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,7	19,5	0,11	0,1
25.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,7	19,6	0,1	0,1
26.08.2024	-	0,873	0	31,3	0	0,033	30,923	0	0,033	24	20	0	0	49	42,3	0,24	0,22
27.08.2024	-	1,218	0,002	26,435	0	0	25,964	0	0	24	20	0	0	62	50,8	0,32	0,3
28.08.2024	-	1,311	0	28,265	0	0	27,754	0	0	24	21	0	0	62,6	51,3	0,3	0,28
29.08.2024	-	1,297	0	18,81	0	0	18,426	0	0	24	21	0	0	66,8	50	0,29	0,27
30.08.2024	-	1,215	0	17,805	0	0	17,438	0	0	24	21	0	0	67,3	50,7	0,27	0,26
31.08.2024	-	1,082	0	24,515	0	0	24,071	0	0	24	23	0	0	62,7	52	0,25	0,24
01.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	0	0	26,2	23,9	0,19	0,19
02.09.2024	-	1,246	0	28,605	0	0	28,138	0	0	24	25	0	0	58,8	48,2	0,23	0,22
03.09.2024	-	1,849	0	34,31	0	0	33,677	0	0	24	27	0	0	63,3	50,2	0,26	0,25
04.09.2024	-	1,761	0	54,805	0	0	54,062	0	0	24	28	0	0	53,5	45,7	0,26	0,25
05.09.2024	-	1,752	0	22,995	0	0	22,523	0	0	24	29	0	0	66,9	48,3	0,29	0,28
06.09.2024	-	1,223	0	25,15	0	0	24,684	0	0	24	29	0	0	63,4	51,6	0,29	0,28
07.09.2024	-	1,084	0	24,955	0	0	24,505	0	0	24	31	0	0	62,5	51,9	0,28	0,27
08.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	32	0	0	26,7	24,1	0,22	0,22
09.09.2024	-	1,016	0	77,64	0	0	77,102	0	0	24	32	0	0	39,2	36	0,24	0,22
10.09.2024	-	1,588	0	67,32	0	0	66,631	0	0	24	32	0	0	46	40,4	0,26	0,24
11.09.2024	-	2,025	0	38,02	0	0	37,315	0	0	24	32	0	0	63,5	50,5	0,24	0,23
12.09.2024	-	1,867	0	44,835	0	0	44,131	0	0	24	34	0	0	57,8	47,7	0,26	0,25
13.09.2024	-	2,072	0	59,535	0	0	58,674	0	0	24	34	0	0	55,5	47,1	0,27	0,25
14.09.2024	-	1,238	0	26,625	0	0	26,146	0	0	24	34	0	0	62,4	51,1	0,27	0,25
15.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	36	0	0	25,6	24	0,19	0,19
16.09.2024	-	1,979	0	36,345	0	0	35,703	0	0	24	36	0	0	61,6	48,4	0,28	0,27
17.09.2024	-	2,187	0	41,145	0	0	40,384	0	0	24	37	0	0	63,5	50,6	0,3	0,29
18.09.2024	-	2,085	0	39,09	0	0	38,359	0	0	24	38	0	0	63,8	50,8	0,27	0,26
19.09.2024	-	2,141	0	40,65	0	0	39,899	0	0	24	40	0	0	63,3	50,5	0,25	0,24
20.09.2024	-	2,161	0	40,535	0	0	39,772	0	0	24	40	0	0	63,9	50,9	0,25	0,24
Итого:	-	36,27	0,002	849,69	0	0,033	836,281	0	0,033	744	877	0	0	50,21	41,52	0,24	0,23

Общее время работы системы : 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tn, ч
20.08.2024	61,263	2041,01	0	0,004	2005,988	0	0,004	1976	0
20.09.2024	97,532	2890,7	0	0,037	2842,267	0	0,037	2720	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_