

#2918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 19.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №59, МАОУ СОШ
Рассветный пер. 5, Калининград
9589
ТВ7 (АСЦП)
20111410
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2022 | 2,893 | 0 | 695,275 | 0 | 0 | 682,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 60,9 | 0,37 | 0,33 | - |
| 22.09.2022 | 2,605 | 0 | 496,16 | 0 | 0 | 487,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 58,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 23.09.2022 | 1,541 | 0 | 279,07 | 0 | 0 | 277,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38,2 | 36,9 | 0,37 | 0,27 | - |
| 24.09.2022 | 0,547 | 0 | 299,82 | 0 | 0 | 299,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26,9 | 26,5 | 0,37 | 0,27 | - |
| 25.09.2022 | 0,398 | 0 | 299,265 | 0 | 0 | 298,613 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 24,7 | 0,38 | 0,27 | - |
| 26.09.2022 | 17,924 | 0 | 523,665 | 0 | 0,007 | 516,788 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 51,1 | 42,8 | 0,4 | 0,34 | - |
| 27.09.2022 | 28,528 | 0,001 | 695,945 | 0 | 0 | 683,771 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,9 | 0,44 | 0,4 | - |
| 28.09.2022 | 30,326 | 0 | 697,95 | 0 | 0 | 685,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 51 | 0,44 | 0,4 | - |
| 29.09.2022 | 31,474 | 0 | 697,715 | 0 | 0,838 | 685,369 | 0 | 0,827 | 24 | 0 | 62,1 | 51,2 | 0,39 | 0,35 | - |
| 30.09.2022 | 30,005 | 0,164 | 698,225 | 0 | 0 | 685,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 51,5 | 0,38 | 0,35 | - |
| 01.10.2022 | 27,858 | 0 | 694,76 | 0 | 0 | 682,516 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 52,2 | 0,38 | 0,35 | - |
| 02.10.2022 | 26,85 | 0 | 695,035 | 0 | 0 | 682,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 52 | 0,38 | 0,34 | - |
| 03.10.2022 | 27,944 | 0 | 698,135 | 0 | 0 | 685,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 52,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 04.10.2022 | 27,168 | 0 | 697,59 | 0 | 0 | 685,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 52,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 05.10.2022 | 26,312 | 0 | 697,43 | 0 | 0 | 685,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 52,5 | 0,38 | 0,34 | - |
| 06.10.2022 | 25,224 | 0 | 696,98 | 0 | 0 | 684,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 52,7 | 0,38 | 0,34 | - |
| 07.10.2022 | 23,475 | 0 | 693,965 | 0 | 0 | 681,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 53,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 08.10.2022 | 23,412 | 0 | 694,73 | 0 | 0 | 682,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 53,5 | 0,38 | 0,35 | - |
| 09.10.2022 | 23,018 | 0 | 697,01 | 0 | 0 | 685,021 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 53 | 0,38 | 0,34 | - |
| 10.10.2022 | 24,624 | 0 | 697,385 | 0 | 0 | 685,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 53,1 | 0,35 | 0,31 | - |
| 11.10.2022 | 23,601 | 0 | 694,105 | 0 | 0 | 681,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 53,4 | 0,34 | 0,3 | - |
| 12.10.2022 | 20,176 | 0 | 638,685 | 0 | 0,027 | 629,138 | 0 | 0,027 | 24 | 0 | 56,2 | 48,6 | 0,4 | 0,35 | - |
| 13.10.2022 | 15,845 | 0,003 | 671,795 | 0 | 0 | 664,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,9 | 41,3 | 0,39 | 0,33 | - |
| 14.10.2022 | 19,984 | 0 | 790,445 | 0 | 0 | 780,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 47,2 | 0,41 | 0,37 | - |
| 15.10.2022 | 19,049 | 0 | 788,985 | 0 | 0 | 778,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 47,6 | 0,42 | 0,38 | - |
| 16.10.2022 | 18,764 | 0 | 788,975 | 0 | 0 | 778,559 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 47,6 | 0,42 | 0,38 | - |
| 17.10.2022 | 18,615 | 0 | 790,785 | 0 | 0 | 780,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 46,3 | 0,41 | 0,37 | - |
| 18.10.2022 | 18,855 | 0 | 789,795 | 0 | 0 | 779,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,6 | 46,9 | 0,41 | 0,37 | - |
| 19.10.2022 | 19,642 | 0 | 789,075 | 0 | 0 | 778,657 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 47,3 | 0,41 | 0,37 | - |
| Итого: | 576,657 | 0 | 19088,755 | 0 | 0,872 | 18797,025 | 0 | 0,861 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 137,732 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2022 | 60,55 | 15211,255 | 0 | 0,078 | 14922,085 | 0 | 0,077 | 612 | 0 |
| 19.10.2022 | 637,205 | 34300,01 | 0 | 0,95 | 33719,109 | 0 | 0,938 | 1308 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 9:18:32