

#75376#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028417
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	8,919	0	159,5	0	0	155,881	0	0	24	0	71,1	57,4	0,46	0,4	-
25.02.2024	9,097	0	158,9	0	0	155,278	0	0	24	0	71,4	57,4	0,46	0,4	-
26.02.2024	8,905	0	140,92	0	0	137,721	0	0	24	0	71,2	55,8	0,46	0,4	-
27.02.2024	9,062	0	122,98	0	0	120,171	0	0	24	0	71,4	53,4	0,47	0,4	-
28.02.2024	8,905	0	120,4	0	0	117,664	0	0	24	0	71,2	53,2	0,46	0,4	-
29.02.2024	9,018	0	119,56	0	0	116,835	0	0	24	0	71,3	52,9	0,46	0,4	-
01.03.2024	9,118	0	124,09	0	0	121,269	0	0	24	0	71,3	53,4	0,47	0,4	-
02.03.2024	8,96	0	123,58	0	0	120,768	0	0	24	0	71,3	53,6	0,47	0,4	-
03.03.2024	9,025	0	122,12	0	0	119,344	0	0	24	0	71,3	53,2	0,47	0,4	-
04.03.2024	8,894	0	118,33	0	0	115,638	0	0	24	0	71,3	52,9	0,47	0,4	-
05.03.2024	9,075	0	118,12	0	0	115,434	0	0	24	0	71,3	52,6	0,47	0,4	-
06.03.2024	9,317	0	117,41	0	0	114,671	0	0	24	0	72,2	52,9	0,47	0,4	-
07.03.2024	9,836	0	119,02	0	0	116,068	0	0	24	0	74,8	54,6	0,47	0,4	-
08.03.2024	9,791	0	118,74	0	0	115,788	0	0	24	0	74,8	54,6	0,47	0,4	-
09.03.2024	10,021	0	118,88	0	0	115,831	0	0	24	0	76,3	55,6	0,47	0,4	-
10.03.2024	9,985	0	117,53	0	0	114,588	0	0	24	0	75,2	54,4	0,47	0,4	-
11.03.2024	9,419	0	117,46	0	0	114,68	0	0	24	0	72,8	53,2	0,47	0,4	-
12.03.2024	9,246	0	117,26	0	0	114,574	0	0	24	0	71,6	52,3	0,46	0,4	-
13.03.2024	9,287	0	119,23	0	0	116,5	0	0	24	0	71,6	52,5	0,47	0,4	-
14.03.2024	9,366	0	122,71	0	0	119,908	0	0	24	0	71,4	52,8	0,47	0,4	-
15.03.2024	9,192	0	124,54	0	0	121,714	0	0	24	0	71,1	53,1	0,47	0,4	-
16.03.2024	8,915	0	124,69	0	0	121,867	0	0	24	0	71,1	53,6	0,47	0,4	-
17.03.2024	9,495	0	117,65	0	0	114,914	0	0	24	0	72,1	52,4	0,47	0,4	-
18.03.2024	9,578	0	117,65	0	0	114,784	0	0	24	0	74,1	54,2	0,47	0,4	-
19.03.2024	9,676	0	118,31	0	0	115,471	0	0	24	0	73,5	53,5	0,46	0,4	-
20.03.2024	9,319	0	118,89	0	0	116,094	0	0	24	0	72,6	53,5	0,47	0,4	-
21.03.2024	9,279	0	120,47	0	0	117,726	0	0	24	0	71,3	52,5	0,47	0,4	-
22.03.2024	9,049	0	120,58	0	0	117,837	0	0	24	0	71,3	53	0,47	0,4	-
23.03.2024	9,047	0	121,17	0	0	118,404	0	0	24	0	71,5	53,2	0,47	0,4	-
Итого:	268,796	0	3580,69	0	0	3497,422	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,201														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2024	2275,091	54662,46	0	0	53360,812	0	0	8643	1162
23.03.2024	2543,887	58243,15	0	0	56858,234	0	0	9339	1162

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:06:01