

# #296521#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7183  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16028417  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	9,03	0	153,05	0	0	149,401	0	0	24	0	73,1	58,7	0,48	0,4	-
20.03.2026	9,162	0	153,68	0	0	150,032	0	0	24	0	72,9	58,4	0,48	0,4	-
21.03.2026	9,12	0	153,5	0	0	149,866	0	0	24	0	72,9	58,4	0,48	0,4	-
22.03.2026	9,118	0	154,5	0	0	150,839	0	0	24	0	72,9	58,5	0,48	0,4	-
23.03.2026	8,869	0	157,88	0	0	154,151	0	0	24	0	72,8	59,1	0,48	0,4	-
24.03.2026	9,156	0	160,79	0	0	156,978	0	0	24	0	73	59,1	0,48	0,4	-
25.03.2026	8,967	0	162,17	0	0	158,356	0	0	24	0	72,7	59,2	0,48	0,4	-
26.03.2026	9,03	0	156,75	0	0	153,04	0	0	24	0	72,8	58,8	0,48	0,4	-
27.03.2026	9,044	0	153,62	0	0	150,005	0	0	24	0	72,6	58,2	0,48	0,4	-
28.03.2026	9,19	0	156,84	0	0	153,12	0	0	24	0	72,9	58,6	0,48	0,4	-
29.03.2026	9,012	0	157,39	0	0	153,683	0	0	24	0	72,7	58,7	0,48	0,4	-
30.03.2026	9,025	0	157,72	0	0	154,003	0	0	24	0	72,8	58,8	0,48	0,4	-
31.03.2026	9,114	0	156,55	0	0	152,876	0	0	24	0	72,6	58,4	0,48	0,4	-
01.04.2026	9,31	0	155,3	0	0	151,624	0	0	24	0	72,8	58,2	0,48	0,4	-
02.04.2026	9,08	0	154,03	0	0	150,416	0	0	24	0	72,6	58,2	0,48	0,4	-
03.04.2026	9,204	0	155,55	0	0	151,874	0	0	24	0	72,7	58,3	0,48	0,4	-
04.04.2026	9,078	0	155,85	0	0	152,213	0	0	24	0	72,3	58,1	0,48	0,4	-
05.04.2026	9,327	0	159,29	0	0	155,528	0	0	24	0	72,8	58,5	0,48	0,4	-
06.04.2026	9,253	0	157,15	0	0	153,485	0	0	24	0	72,3	58	0,48	0,4	-
07.04.2026	9,205	0	156,09	0	0	152,429	0	0	24	0	72,6	58,2	0,48	0,4	-
08.04.2026	9,293	0	152,73	0	0	149,155	0	0	24	0	72,4	57,6	0,48	0,4	-
09.04.2026	9,262	0	151,67	0	0	148,084	0	0	24	0	72,8	57,9	0,48	0,4	-
10.04.2026	9,319	0	153,41	0	0	149,809	0	0	24	0	72,5	57,7	0,48	0,4	-
11.04.2026	9,257	0	158,11	0	0	154,377	0	0	24	0	72,8	58,5	0,48	0,4	-
12.04.2026	9,365	0	160,88	0	0	157,094	0	0	24	0	72,7	58,5	0,48	0,4	-
13.04.2026	9,321	0	162,1	0	0	158,252	0	0	24	0	73	59	0,48	0,4	-
14.04.2026	8,983	0	163,55	0	0	159,76	0	0	24	0	72	58,6	0,49	0,4	-
15.04.2026	7,912	0	144,97	0	0	141,809	0	0	24	0	69,5	56,2	0,46	0,39	-
16.04.2026	9,325	0	161,09	0	0	157,307	0	0	24	0	72,6	58,5	0,48	0,4	-
17.04.2026	9,418	0	161,46	0	0	157,653	0	0	24	0	72,8	58,5	0,48	0,4	-
18.04.2026	9,297	0	163,22	0	0	159,385	0	0	24	0	72,7	58,8	0,48	0,4	-
Итого:	283,046	0	4860,89	0	0	4746,604	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,604														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	3742,439	66723,2	0	0	65084,01	0	0	12142	426
18.04.2026	4025,485	71584,09	0	0	69830,616	0	0	12886	426

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:44:41