

#112223#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028417
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	9,8	0	152,52	0	0	148,785	0	0	24	0	74,2	58,5	0,43	0,39	4,2
25.12.2024	9,453	0	150,87	0	0	147,211	0	0	24	0	73,9	58,6	0,44	0,39	1,8
26.12.2024	8,996	0	146,22	0	0	142,905	0	0	24	0	71,1	56,1	0,44	0,4	2,1
27.12.2024	9,13	0	149,46	0	0	146,076	0	0	24	0	71,1	56,2	0,44	0,4	3,8
28.12.2024	9,135	0	148,21	0	0	144,864	0	0	24	0	71	55,9	0,44	0,4	5,3
29.12.2024	9,186	0	146,51	0	0	143,192	0	0	24	0	71,1	55,8	0,44	0,4	4,3
30.12.2024	9,193	0	146,26	0	0	142,95	0	0	24	0	71	55,7	0,44	0,4	3,9
31.12.2024	9,243	0	146,65	0	0	143,351	0	0	24	0	70,8	55,4	0,44	0,4	4,8
01.01.2025	8,967	0	148,7	0	0	145,33	0	0	24	0	71	56,3	0,44	0,4	5,5
02.01.2025	9,314	0	149	0	0	145,503	0	0	24	0	72,6	57,3	0,44	0,4	4,2
03.01.2025	10,457	0	147,42	0	0	143,541	0	0	24	0	77,3	60	0,43	0,4	4
04.01.2025	10,763	0	146,96	0	0	142,972	0	0	24	0	78,7	60,7	0,43	0,4	-0,5
05.01.2025	10,98	0	148,59	0	0	144,491	0	0	24	0	79,4	61,3	0,43	0,4	-0,9
06.01.2025	10,688	0	147,97	0	0	143,998	0	0	24	0	78,2	60,5	0,43	0,4	-1,8
07.01.2025	9,353	0	149,55	0	0	146,18	0	0	24	0	70,9	55,6	0,44	0,4	-1,4
08.01.2025	9,558	0	146,84	0	0	143,373	0	0	24	0	72,8	56,8	0,44	0,4	4,9
09.01.2025	9,991	0	146,97	0	0	143,316	0	0	24	0	74,9	58,3	0,43	0,4	2,3
10.01.2025	10,127	0	147,83	0	0	144,236	0	0	24	0	74	57,2	0,44	0,4	0,7
11.01.2025	10,28	0	145,55	0	0	141,811	0	0	24	0	76,3	59	0,43	0,4	-
12.01.2025	10,459	0	146,54	0	0	142,741	0	0	24	0	76,7	59,2	0,43	0,4	-
13.01.2025	10,53	0	145,24	0	0	141,391	0	0	24	0	77,6	59,8	0,43	0,4	-
14.01.2025	10,291	0	143,54	0	0	139,851	0	0	24	0	76,3	58,7	0,43	0,4	-
15.01.2025	9,438	0	144,4	0	0	141,097	0	0	24	0	71,4	55,5	0,43	0,4	-
16.01.2025	9,517	0	142,83	0	0	139,556	0	0	24	0	71,6	55,3	0,43	0,4	-
17.01.2025	9,04	0	142,66	0	0	139,441	0	0	24	0	70,9	55,5	0,43	0,4	-
18.01.2025	9,47	0	146,05	0	0	142,706	0	0	24	0	71,5	55,7	0,44	0,4	-
19.01.2025	9,128	0	141,55	0	0	138,315	0	0	24	0	71,4	55,7	0,43	0,4	-
20.01.2025	9,83	0	143,64	0	0	140,056	0	0	24	0	75	58,3	0,43	0,4	-
21.01.2025	10,185	0	146,38	0	0	142,593	0	0	24	0	76,6	59,5	0,43	0,4	-
22.01.2025	10,267	0	146,31	0	0	142,482	0	0	24	0	77	59,8	0,43	0,4	-
23.01.2025	10,185	0	145,82	0	0	142,03	0	0	24	0	76,7	59,6	0,43	0,4	-
Итого:	302,954	0	4547,04	0	0	4436,344	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,359														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	600,593	8767,85	0	0	8563,892	0	0	1582	186
23.01.2025	903,546	13314,89	0	0	13000,238	0	0	2326	186

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 14:26:41