

#70764#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 32, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9498
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110430
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2024 | 5 | 0 | 48,822 | 0 | 0 | 47,738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 45,3 | 0,38 | 0,25 | - |
| 25.01.2024 | 5,026 | 0 | 48,24 | 0 | 0 | 47,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 45,1 | 0,38 | 0,25 | - |
| 26.01.2024 | 5,43 | 0 | 48,094 | 0 | 0 | 46,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 46,5 | 0,38 | 0,26 | - |
| 27.01.2024 | 5,322 | 0 | 48,867 | 0 | 0 | 47,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 46,4 | 0,39 | 0,25 | - |
| 28.01.2024 | 5,319 | 0 | 49,378 | 0 | 0 | 48,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 46,3 | 0,39 | 0,25 | - |
| 29.01.2024 | 5,397 | 0 | 48,841 | 0 | 0 | 47,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 46,4 | 0,38 | 0,25 | - |
| 30.01.2024 | 5,18 | 0 | 47,946 | 0 | 0 | 46,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 45,6 | 0,37 | 0,25 | - |
| 31.01.2024 | 5,082 | 0 | 47,992 | 0 | 0 | 46,894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 45,5 | 0,37 | 0,24 | - |
| 01.02.2024 | 5,106 | 0 | 48,793 | 0 | 0 | 47,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 45,4 | 0,38 | 0,25 | - |
| 02.02.2024 | 5,265 | 0 | 49,689 | 0 | 0 | 48,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 46,1 | 0,39 | 0,25 | - |
| 03.02.2024 | 5,081 | 0 | 51,016 | 0 | 0 | 49,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 46,1 | 0,39 | 0,25 | - |
| 04.02.2024 | 4,913 | 0 | 49,118 | 0 | 0 | 48,044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,4 | 0,38 | 0,25 | - |
| 05.02.2024 | 5,027 | 0 | 49,501 | 0 | 0 | 48,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 45,7 | 0,38 | 0,25 | - |
| 06.02.2024 | 5,341 | 0 | 50,238 | 0 | 0 | 49,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 46,8 | 0,39 | 0,25 | - |
| 07.02.2024 | 5,357 | 0 | 50,745 | 0 | 0 | 49,543 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 47,1 | 0,39 | 0,25 | - |
| 08.02.2024 | 5,76 | 0 | 50,758 | 0 | 0 | 49,458 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 48,3 | 0,39 | 0,25 | - |
| 09.02.2024 | 5,768 | 0 | 50,064 | 0 | 0 | 48,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 48,3 | 0,39 | 0,25 | - |
| 10.02.2024 | 5,83 | 0 | 51,221 | 0 | 0 | 49,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 48,8 | 0,4 | 0,26 | - |
| 11.02.2024 | 5,515 | 0 | 51,347 | 0 | 0 | 50,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 47,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 12.02.2024 | 5,04 | 0 | 50,72 | 0 | 0 | 49,595 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46 | 0,39 | 0,25 | - |
| 13.02.2024 | 4,932 | 0 | 49,42 | 0 | 0 | 48,339 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,4 | 0,38 | 0,25 | - |
| 14.02.2024 | 5,024 | 0 | 50,803 | 0 | 0 | 49,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,8 | 0,39 | 0,25 | - |
| 15.02.2024 | 5,016 | 0 | 51,356 | 0 | 0 | 50,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 46 | 0,39 | 0,25 | - |
| 16.02.2024 | 5,08 | 0 | 54,385 | 0 | 0 | 53,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 47,1 | 0,4 | 0,25 | - |
| 17.02.2024 | 4,934 | 0 | 51,908 | 0 | 0 | 50,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 46,3 | 0,39 | 0,25 | - |
| 18.02.2024 | 5,319 | 0 | 51,087 | 0 | 0 | 49,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 46,8 | 0,39 | 0,25 | - |
| 19.02.2024 | 5,523 | 0 | 51,104 | 0 | 0 | 49,861 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 47,5 | 0,39 | 0,25 | - |
| 20.02.2024 | 5,391 | 0 | 51,479 | 0 | 0 | 50,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 47,7 | 0,4 | 0,25 | - |
| 21.02.2024 | 5,002 | 0 | 51,673 | 0 | 0 | 50,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 46,4 | 0,39 | 0,25 | - |
| 22.02.2024 | 5,016 | 0 | 52,287 | 0 | 0 | 51,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 46,3 | 0,4 | 0,25 | - |
| 23.02.2024 | 4,917 | 0 | 53,413 | 0 | 0 | 52,276 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 46,2 | 0,4 | 0,25 | - |
| Итого: | 161,913 | 0 | 1560,305 | 0 | 0 | 1524,266 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,672 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2024 | 2059,761 | 25616,642 | 0 | 0 | 24998,809 | 0 | 0 | 15953 | 18 |
| 23.02.2024 | 2221,675 | 27176,949 | 0 | 0 | 26523,075 | 0 | 0 | 16697 | 18 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 15:39:49