

#296519#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 32, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9498
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110430
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	5,31	0	63,253	0	0	61,809	0	0	24	0	71,3	50,8	0,34	0,22	-
20.03.2026	5,963	0	71,157	0	0	69,488	0	0	24	0	72,4	52	0,38	0,24	-
21.03.2026	6,079	0	73,326	0	0	71,603	0	0	24	0	72,5	52,3	0,4	0,24	-
22.03.2026	6,029	0	73,036	0	0	71,32	0	0	24	0	72,5	52,4	0,39	0,24	-
23.03.2026	6,013	0	75,706	0	0	73,925	0	0	24	0	72,6	53,2	0,4	0,24	-
24.03.2026	6,052	0	75,915	0	0	74,123	0	0	24	0	72,8	53,3	0,4	0,23	-
25.03.2026	5,974	0	77,594	0	0	75,768	0	0	24	0	72,6	53,8	0,41	0,23	-
26.03.2026	6,063	0	78,334	0	0	76,498	0	0	24	0	72,5	53,6	0,4	0,22	-
27.03.2026	5,966	0	73,12	0	0	71,396	0	0	24	0	72,7	52,8	0,4	0,24	-
28.03.2026	5,846	0	68,527	0	0	66,908	0	0	24	0	72,7	51,9	0,37	0,22	-
29.03.2026	5,953	0	71,332	0	0	69,646	0	0	24	0	72,8	52,4	0,38	0,23	-
30.03.2026	5,94	0	71,646	0	0	69,951	0	0	24	0	72,7	52,5	0,38	0,23	-
31.03.2026	5,903	0	70,066	0	0	68,413	0	0	24	0	72,7	52,1	0,38	0,23	-
01.04.2026	5,822	0	68,934	0	0	67,319	0	0	24	0	72,4	51,8	0,37	0,23	-
02.04.2026	6,024	0	69,607	0	0	67,932	0	0	24	0	73,4	52,3	0,38	0,23	-
03.04.2026	5,722	0	67,809	0	0	66,236	0	0	24	0	71,9	51,3	0,37	0,23	-
04.04.2026	5,976	0	71,42	0	0	69,729	0	0	24	0	72,8	52,3	0,38	0,23	-
05.04.2026	5,949	0	72,791	0	0	71,073	0	0	24	0	72,8	52,8	0,39	0,23	-
06.04.2026	5,9	0	71,662	0	0	69,968	0	0	24	0	72,8	52,7	0,38	0,23	-
07.04.2026	5,653	0	65,123	0	0	63,597	0	0	24	0	72,4	51,2	0,35	0,23	-
08.04.2026	6	0	67,843	0	0	66,21	0	0	24	0	73,4	51,8	0,37	0,24	-
09.04.2026	5,922	0	67,321	0	0	65,722	0	0	24	0	72,9	51,5	0,37	0,24	-
10.04.2026	5,964	0	68,998	0	0	67,356	0	0	24	0	73	51,9	0,38	0,24	-
11.04.2026	5,842	0	69,951	0	0	68,307	0	0	24	0	72,5	52,1	0,38	0,23	-
12.04.2026	5,829	0	70,283	0	0	68,626	0	0	24	0	72,7	52,4	0,38	0,23	-
13.04.2026	5,883	0	72,269	0	0	70,573	0	0	24	0	72,5	52,6	0,39	0,23	-
14.04.2026	5,834	0	73,591	0	0	71,863	0	0	24	0	72,4	53,1	0,38	0,22	-
15.04.2026	5,93	0	76,695	0	0	74,887	0	0	24	0	72,6	53,8	0,38	0,21	-
16.04.2026	5,808	0	71,105	0	0	69,422	0	0	24	0	72,8	52,9	0,38	0,23	-
17.04.2026	5,928	0	72,204	0	0	70,492	0	0	24	0	72,8	52,8	0,39	0,23	-
18.04.2026	5,965	0	75,058	0	0	73,28	0	0	24	0	72,9	53,5	0,39	0,22	-
Итого:	183,042	0	2215,676	0	0	2163,44	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,719														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1041,799	10749,865	0	0	10476,593	0	0	6418	148
18.04.2026	1224,843	12965,543	0	0	12640,033	0	0	7162	148

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:59:01