

#126032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сибирская 32, Калининград

4402

9498

ТВ7 (АСЦП)

20110430

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 4,993   | 0         | 58,347   | 0       | 0       | 57,1     | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 48     | 0,38    | 0,26    | 6,8         |
| 25.03.2025 | 4,943   | 0         | 57,553   | 0       | 0       | 56,332   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 47,6   | 0,38    | 0,26    | 5,5         |
| 26.03.2025 | 4,945   | 0         | 58,637   | 0       | 0       | 57,401   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,2   | 47,7   | 0,38    | 0,25    | 4,4         |
| 27.03.2025 | 4,9     | 0         | 57,576   | 0       | 0       | 56,369   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 47,3   | 0,37    | 0,25    | 6,9         |
| 28.03.2025 | 5,052   | 0         | 61,554   | 0       | 0       | 60,246   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 48,6   | 0,39    | 0,25    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 4,981   | 0         | 62,025   | 0       | 0       | 60,721   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,2   | 48,6   | 0,39    | 0,25    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 5,019   | 0         | 61,356   | 0       | 0       | 60,056   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 48,6   | 0,39    | 0,25    | 9,9         |
| 31.03.2025 | 4,965   | 0         | 59,418   | 0       | 0       | 58,158   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 48,1   | 0,38    | 0,25    | 6,8         |
| 01.04.2025 | 5,007   | 0         | 58,908   | 0       | 0       | 57,654   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 47,9   | 0,38    | 0,25    | 5,9         |
| 02.04.2025 | 5,12    | 0         | 63,083   | 0       | 0       | 61,74    | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 48,9   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 03.04.2025 | 5,186   | 0         | 65,548   | 0       | 0       | 64,134   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 49,8   | 0,4     | 0,25    | -           |
| 04.04.2025 | 5,009   | 0         | 62,121   | 0       | 0       | 60,806   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 48,8   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 05.04.2025 | 5,406   | 0         | 59,724   | 0       | 0       | 58,365   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 49,1   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 06.04.2025 | 5,663   | 0         | 58,513   | 0       | 0       | 57,114   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 49,6   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 07.04.2025 | 5,55    | 0         | 59,012   | 0       | 0       | 57,619   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 49,7   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 08.04.2025 | 5,244   | 0         | 57,695   | 0       | 0       | 56,408   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 48,3   | 0,38    | 0,25    | -           |
| 09.04.2025 | 5,31    | 0         | 58,604   | 0       | 0       | 57,294   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 48,5   | 0,39    | 0,26    | -           |
| 10.04.2025 | 5,287   | 0         | 57,403   | 0       | 0       | 56,112   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 48,3   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 11.04.2025 | 5,133   | 0         | 59,104   | 0       | 0       | 57,818   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 48,4   | 0,38    | 0,26    | -           |
| 12.04.2025 | 5,028   | 0         | 59,627   | 0       | 0       | 58,361   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 48     | 0,38    | 0,25    | -           |
| 13.04.2025 | 5,022   | 0         | 63,165   | 0       | 0       | 61,824   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 49,2   | 0,39    | 0,25    | -           |
| 14.04.2025 | 5,035   | 0         | 67,922   | 0       | 0       | 66,482   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 50,4   | 0,4     | 0,24    | -           |
| 15.04.2025 | 5,248   | 0         | 75,077   | 0       | 0       | 73,46    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 52     | 0,39    | 0,19    | -           |
| 16.04.2025 | 2,273   | 0         | 34,611   | 0       | 0       | 33,89    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 51,9   | 0,38    | 0,1     | -           |
| 17.04.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 18,5   | 17,7   | 0,37    | 0,04    | -           |
| 18.04.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 18,4   | 17,9   | 0,32    | 0,05    | -           |
| 19.04.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 17,4   | 16,8   | 0,26    | 0,05    | -           |
| 20.04.2025 | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 24       | 0       | 15,5   | 14,6   | 0,27    | 0,05    | -           |
| Итого:     | 120,319 | 0         | 1436,583 | 0       | 0       | 1405,464 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 28,738  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 3374,36  | 38932,86  | 0      | 0      | 38011,681 | 0     | 0     | 26149   | 22     |
| 20.04.2025 | 3494,677 | 40369,446 | 0      | 0      | 39417,147 | 0     | 0     | 26821   | 22     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 15:06:35