

#33812#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 32, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9498
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110430
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	1,363	0	33,074	0	0	32,415	0	0	24	0	66	56	0,2	0,1	-
13.10.2023	2,841	0	60,989	0	0	59,709	0	0	24	0	68,2	56,8	0,39	0,2	-
14.10.2023	3,455	0	61,638	0	0	60,328	0	0	24	0	68,6	55	0,41	0,21	-
15.10.2023	3,81	0	59,393	0	0	58,154	0	0	24	0	67,9	52,3	0,39	0,21	-
16.10.2023	4,442	0	56,242	0	0	55,056	0	0	24	0	68,3	49,1	0,38	0,21	-
17.10.2023	4,806	0	53,131	0	0	51,999	0	0	24	0	68,7	46,6	0,38	0,23	-
18.10.2023	2,413	0	49,731	0	0	48,688	0	0	24	0	68,1	56,2	0,36	0,22	-
19.10.2023	1,81	0	50,276	0	0	49,208	0	0	24	0	68,5	59,7	0,37	0,23	-
20.10.2023	4,892	0	49,791	0	0	48,664	0	0	24	0	71	47	0,37	0,24	-
21.10.2023	5,015	0	50,54	0	0	49,403	0	0	24	0	70,8	46,6	0,37	0,24	-
22.10.2023	4,809	0	52,307	0	0	51,196	0	0	24	0	68,5	46,1	0,38	0,24	-
23.10.2023	4,814	0	52,956	0	0	51,829	0	0	24	0	68,7	46,5	0,38	0,24	-
Итого:	44,47	0	630,068	0	0	616,649	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,621														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1504,592	20337,393	0	0	19848,239	0	0	13457	18
23.10.2023	1549,061	20967,459	0	0	20464,888	0	0	13745	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 13:41:57