

#116336#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Житомирская 2-4, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9500
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119680
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,746	0	53,355	0	0	52,08	0	0	24	0	73,2	51,5	0,39	0,29	-
25.01.2025	4,529	0	55,777	0	0	54,513	0	0	24	0	71,1	51,2	0,39	0,3	-
26.01.2025	4,203	0	54,654	0	0	53,489	0	0	24	0	68,6	49,9	0,39	0,29	-
27.01.2025	4,294	0	55,984	0	0	54,766	0	0	24	0	69,5	50,8	0,39	0,29	-
28.01.2025	4,234	0	58,149	0	0	56,893	0	0	24	0	69,1	51,4	0,39	0,29	-
29.01.2025	4,197	0	57,843	0	0	56,607	0	0	24	0	68,9	51,2	0,39	0,29	-
30.01.2025	4,221	0	57,19	0	0	55,956	0	0	24	0	69,1	51,1	0,39	0,29	-
31.01.2025	4,301	0	54,654	0	0	53,445	0	0	24	0	70,1	50,9	0,39	0,29	-
01.02.2025	4,519	0	52,898	0	0	51,668	0	0	24	0	72,1	51,3	0,38	0,29	-
02.02.2025	4,807	0	53,84	0	0	52,506	0	0	24	0	74,7	52,9	0,39	0,3	-
03.02.2025	4,857	0	52,628	0	0	51,306	0	0	24	0	75,2	52,7	0,39	0,3	-
04.02.2025	4,731	0	53,389	0	0	52,101	0	0	24	0	73,6	52	0,39	0,3	-
05.02.2025	4,71	0	52,348	0	0	51,089	0	0	24	0	73,4	51,4	0,38	0,29	-
06.02.2025	4,578	0	54,48	0	0	53,227	0	0	24	0	71,7	51,2	0,39	0,29	-
07.02.2025	4,88	0	53,543	0	0	52,229	0	0	24	0	74,3	52	0,39	0,29	-
08.02.2025	5,38	0	51,137	0	0	49,736	0	0	24	0	79	53,2	0,39	0,3	-
09.02.2025	5,592	0	50,213	0	0	48,771	0	0	24	0	81,2	53,8	0,39	0,3	-
10.02.2025	5,683	0	48,333	0	0	46,908	0	0	24	0	82,4	53,5	0,38	0,29	-
11.02.2025	5,553	0	45,577	0	0	44,246	0	0	24	0	82	52	0,38	0,29	-
12.02.2025	5,537	0	45,189	0	0	43,873	0	0	24	0	81,8	51,7	0,38	0,3	-
13.02.2025	5,554	0	46,888	0	0	45,545	0	0	24	0	81,2	52,1	0,38	0,3	-
14.02.2025	5,54	0	48,652	0	0	47,276	0	0	24	0	80,4	52,5	0,39	0,3	-
15.02.2025	5,483	0	48,166	0	0	46,807	0	0	24	0	80,4	52,5	0,39	0,3	-
16.02.2025	5,51	0	47,243	0	0	45,876	0	0	24	0	81,5	52,8	0,38	0,3	-
17.02.2025	5,391	0	46,915	0	0	45,597	0	0	24	0	80,1	51,9	0,38	0,3	-
18.02.2025	5,389	0	49,512	0	0	48,151	0	0	24	0	79,2	52,5	0,39	0,3	-
19.02.2025	5,426	0	50,798	0	0	49,408	0	0	24	0	78,9	52,8	0,39	0,3	-
20.02.2025	5,64	0	49,122	0	0	47,697	0	0	24	0	81,7	53,5	0,38	0,3	-
21.02.2025	5,5	0	48,779	0	0	47,412	0	0	24	0	80,1	52,4	0,38	0,3	-
22.02.2025	5,212	0	51,209	0	0	49,876	0	0	24	0	76,8	51,9	0,39	0,3	-
23.02.2025	4,891	0	49,38	0	0	48,155	0	0	24	0	74,8	50,6	0,38	0,29	-
Итого:	155,088	0	1597,845	0	0	1557,209	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,042														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	2576,195	39921,483	0	0	38970,609	0	0	24509	389
23.02.2025	2731,283	41519,331	0	0	40527,82	0	0	25253	389

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:59:31