

#116335#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 14-18, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9499
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118099
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 5,502 | 0 | 52,705 | 0 | 0 | 51,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 44,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 25.01.2025 | 4,898 | 0 | 47,647 | 0 | 0 | 46,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 43,1 | 0,32 | 0,25 | - |
| 26.01.2025 | 4,645 | 0 | 48,033 | 0 | 0 | 47,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 42,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 27.01.2025 | 4,502 | 0 | 45,028 | 0 | 0 | 44,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 41,9 | 0,32 | 0,25 | - |
| 28.01.2025 | 4,037 | 0 | 39,408 | 0 | 0 | 38,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 40,3 | 0,32 | 0,25 | - |
| 29.01.2025 | 4,084 | 0 | 40,46 | 0 | 0,001 | 39,677 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 65,2 | 40,6 | 0,32 | 0,25 | - |
| 30.01.2025 | 4,249 | 0 | 42,204 | 0 | 0 | 41,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 41,1 | 0,32 | 0,25 | - |
| 31.01.2025 | 4,755 | 0 | 47,945 | 0 | 0 | 46,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 42,8 | 0,31 | 0,25 | - |
| 01.02.2025 | 5,367 | 0 | 54,313 | 0 | 0 | 53,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 45,2 | 0,31 | 0,25 | - |
| 02.02.2025 | 5,58 | 0 | 52,626 | 0 | 0,001 | 51,414 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 71,6 | 45,7 | 0,31 | 0,26 | - |
| 03.02.2025 | 5,867 | 0 | 55,705 | 0 | 0,001 | 54,4 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 72,3 | 46,6 | 0,31 | 0,26 | - |
| 04.02.2025 | 5,361 | 0 | 50,784 | 0 | 0 | 49,643 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 44,8 | 0,31 | 0,25 | - |
| 05.02.2025 | 5,562 | 0 | 54,126 | 0 | 0,002 | 52,909 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 70,6 | 45,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 06.02.2025 | 5,151 | 0 | 51,12 | 0 | 0 | 50,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 44,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 07.02.2025 | 5,877 | 0 | 57,195 | 0 | 0 | 55,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 46,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 08.02.2025 | 6,994 | 0 | 65,526 | 0 | 0 | 63,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 50,3 | 0,31 | 0,26 | - |
| 09.02.2025 | 7,335 | 0 | 65,877 | 0 | 0 | 64,086 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 51,3 | 0,3 | 0,26 | - |
| 10.02.2025 | 7,953 | 0 | 72,404 | 0 | 0 | 70,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 53,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 11.02.2025 | 8,143 | 0 | 75,85 | 0 | 0 | 73,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 53,7 | 0,29 | 0,26 | - |
| 12.02.2025 | 7,923 | 0 | 72,843 | 0 | 0 | 70,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 53,1 | 0,29 | 0,26 | - |
| 13.02.2025 | 7,541 | 0 | 69,09 | 0 | 0,002 | 67,199 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 78,9 | 52,1 | 0,3 | 0,26 | - |
| 14.02.2025 | 7,251 | 0 | 66,171 | 0 | 0 | 64,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 51,1 | 0,3 | 0,26 | - |
| 15.02.2025 | 6,986 | 0 | 62,263 | 0 | 0,001 | 60,603 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 77,7 | 50,2 | 0,3 | 0,26 | - |
| 16.02.2025 | 7,367 | 0 | 66,486 | 0 | 0 | 64,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 51,8 | 0,3 | 0,26 | - |
| 17.02.2025 | 6,912 | 0 | 61,941 | 0 | 0 | 60,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 50,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 18.02.2025 | 6,521 | 0 | 57,463 | 0 | 0,004 | 55,973 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 76,5 | 48,7 | 0,3 | 0,26 | - |
| 19.02.2025 | 6,474 | 0,001 | 57,581 | 0 | 0,001 | 56,101 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 76,1 | 48,6 | 0,31 | 0,26 | - |
| 20.02.2025 | 7,193 | 0 | 62,829 | 0 | 0,001 | 61,099 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 79,1 | 51 | 0,3 | 0,26 | - |
| 21.02.2025 | 6,91 | 0 | 61,795 | 0 | 0 | 60,146 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 50,4 | 0,3 | 0,26 | - |
| 22.02.2025 | 6,054 | 0 | 54,956 | 0 | 0 | 53,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 46,9 | 0,31 | 0,26 | - |
| 23.02.2025 | 6,096 | 0 | 59,746 | 0 | 0,001 | 58,344 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 72,4 | 47,5 | 0,3 | 0,26 | - |
| Итого: | 189,09 | 0 | 1772,12 | 0 | 0,015 | 1728,727 | 0 | 0,015 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,163 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2025 | 3366,755 | 40317,402 | 0 | 4,291 | 39390,619 | 0 | 4,238 | 24580 | 32 |
| 23.02.2025 | 3555,846 | 42089,522 | 0 | 4,306 | 41119,347 | 0 | 4,253 | 25324 | 32 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:47:16