

#126030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Черняховского 14-18, Калининград

6837

9499

ТВ7 (АСЦП)

20118099

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,659	0	49,329	0	0,001	48,338	0	0,001	24	0	66,4	43,4	0,32	0,25	6,8
25.03.2025	4,294	0	45,93	0	0,001	45,016	0	0,001	24	0	65,9	43,2	0,32	0,25	5,5
26.03.2025	4,084	0	40,93	0	0	40,133	0	0	24	0	65,2	40,9	0,32	0,24	4,4
27.03.2025	4,201	0	42,836	0	0	42,002	0	0	24	0	65,4	41,5	0,31	0,24	6,9
28.03.2025	3,617	0	34,873	0	0,001	34,2	0	0,001	24	0	65	39,7	0,33	0,24	5,7
29.03.2025	3,368	0	33,371	0	0,001	32,742	0	0,001	24	0	64,1	39,6	0,33	0,24	8,9
30.03.2025	3,821	0	37,421	0	0	36,696	0	0	24	0	65,2	40,3	0,32	0,24	9,9
31.03.2025	4,195	0	42,775	0	0	41,934	0	0	24	0	65,7	41,8	0,31	0,24	6,8
01.04.2025	4,642	0	49,396	0	0	48,408	0	0	24	0	66,3	43,4	0,32	0,25	5,9
02.04.2025	4,001	0	40,983	0	0,003	40,18	0	0,003	24	0	65,5	41,7	0,33	0,24	-
03.04.2025	3,294	0	31,935	0	0,001	31,325	0	0,001	24	0	64,6	39,5	0,34	0,24	-
04.04.2025	3,777	0	38,297	0	0	37,56	0	0	24	0	65	41	0,33	0,24	-
05.04.2025	5,289	0	55,2	0	0	54,009	0	0	24	0	69,1	45,7	0,32	0,25	-
06.04.2025	5,955	0	62,007	0	0	60,585	0	0	24	0	71,5	48	0,32	0,26	-
07.04.2025	5,18	0	50,368	0	0	49,241	0	0	24	0	70,5	45,4	0,32	0,25	-
08.04.2025	5,035	0	51,972	0	0,002	50,873	0	0,002	24	0	68,3	44,7	0,31	0,25	-
09.04.2025	4,691	0	47,476	0	0	46,481	0	0	24	0	68,1	44	0,32	0,25	-
10.04.2025	5,308	0	56,037	0	0	54,834	0	0	24	0	68,9	45,8	0,32	0,26	-
11.04.2025	4,572	0	45,782	0	0,001	44,846	0	0,001	24	0	67,1	42,8	0,32	0,25	-
12.04.2025	3,819	0	38,99	0	0,002	38,221	0	0,002	24	0	65,8	42	0,32	0,24	-
13.04.2025	2,876	0	27,702	0	0	27,191	0	0	24	0	63,5	38,3	0,33	0,24	-
14.04.2025	2,521	0	23,855	0	0	23,438	0	0	24	0	61,6	35,9	0,34	0,22	-
15.04.2025	2,348	0	22,752	0	0	22,354	0	0	24	0	61,6	36,5	0,33	0,17	-
16.04.2025	1,499	0	17,45	0	0	17,171	0	0	24	0	58,6	37,8	0,33	0,13	-
Итого:	97,046	0	987,667	0	0,013	967,778	0	0,013	576	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,179														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3692,904	43485,615	0	4,319	42486,028	0	4,266	25996	32
16.04.2025	3789,951	44473,28	0	4,332	43453,808	0	4,279	26572	32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 15:07:48