

#126028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Больничная 21-25, Калининград
4402
9546
ТВ7 (АСЦП)
20110422
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,896	0	79,784	0	0	78,055	0	0	24	0	69,4	48,3	0,44	0,27	6,8
25.03.2025	6,872	0	79,698	0	0	77,978	0	0	24	0	69,2	48,2	0,44	0,26	5,5
26.03.2025	6,796	0	80,084	0	0	78,371	0	0	24	0	68,9	48,2	0,44	0,26	4,4
27.03.2025	6,77	0	78,647	0	0	76,971	0	0	24	0	68,8	47,8	0,43	0,26	6,9
28.03.2025	6,935	0	84,19	0	0	82,371	0	0	24	0	69,2	49,1	0,45	0,26	5,7
29.03.2025	6,776	0	83,79	0	0	82,001	0	0	24	0	68,8	49,1	0,45	0,25	8,9
30.03.2025	6,798	0	82,877	0	0	81,091	0	0	24	0	69,2	49,2	0,45	0,26	9,9
31.03.2025	6,785	0	80,855	0	0	79,12	0	0	24	0	69,1	48,7	0,44	0,25	6,8
01.04.2025	6,852	0	80,747	0	0	79,006	0	0	24	0	69,2	48,5	0,44	0,26	5,9
02.04.2025	6,923	0	84,68	0	0	82,854	0	0	24	0	69,2	49,3	0,46	0,26	-
03.04.2025	6,966	0	87,72	0	0	85,815	0	0	24	0	69,6	50,2	0,47	0,25	-
04.04.2025	6,717	0	83,546	0	0	81,749	0	0	24	0	69	49,4	0,45	0,25	-
05.04.2025	7,314	0	82,775	0	0	80,864	0	0	24	0	71,9	50,3	0,46	0,26	-
06.04.2025	7,706	0	82,006	0	0	80,015	0	0	24	0	73,9	50,9	0,46	0,27	-
07.04.2025	7,57	0	83,198	0	0	81,206	0	0	24	0	73,3	51,1	0,45	0,26	-
08.04.2025	7,134	0	81,624	0	0	79,778	0	0	24	0	71,1	49,8	0,44	0,26	-
09.04.2025	7,237	0	82,46	0	0	80,581	0	0	24	0	71,3	49,9	0,45	0,26	-
10.04.2025	7,229	0	80,425	0	0	78,591	0	0	24	0	71,4	49,5	0,45	0,26	-
11.04.2025	6,992	0	81,854	0	0	80,048	0	0	24	0	70,1	49,3	0,45	0,26	-
12.04.2025	6,817	0	81,525	0	0	79,765	0	0	24	0	69,2	48,8	0,44	0,25	-
13.04.2025	6,74	0	85,489	0	0	83,651	0	0	24	0	69,1	49,9	0,46	0,25	-
14.04.2025	6,643	0	88,8	0	0	86,901	0	0	24	0	68,9	50,7	0,46	0,24	-
15.04.2025	2,682	0	35,729	0	0	34,957	0	0	24	0	69,1	50,8	0,26	0,16	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,6	0,15	0,13	-
17.04.2025	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	19,2	18,7	0,15	0,14	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	18,8	0,16	0,14	-
Итого:	156,15	0	1852,504	0	0	1811,739	0	0	624	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,296														

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3950,064	44680,784	0	0	43606,314	0	0	24374	739
18.04.2025	4106,215	46533,289	0	0	45418,055	0	0	24998	739

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:06:10