

#38210#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/23г.-25/10/23г.

Абонент: Больничная 21-25

Адрес: ЖЭУ №7

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20110422, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x27FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.23 23	69,33	50,17	19,15	4,46	2,41	86,978	85,096	1,634	24	0	
24.10.23 23	69,1	49,84	19,26	4,43	2,4	85,929	84,082	1,623	24	0	
25.10.23 23	69,66	50,02	19,63	4,71 <	2,39 <	39,485 !	38,622 !	0,76	11	13	*
Итого/Средн	69,29	50,01	19,28	4,53	2,4	212,392	207,801	4,017	59	13	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.23 23	16924,879	16512,918	359,439	12669	12
25.10.23 23	17137,271	16720,719	363,455	12728	25
Итого	212,392	207,801	4,017	59	13

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: Больничная 21-25

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20110422, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x27FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.10.23 23	69,55	49,46	20,09	5 <	2,4 <	---	---	---	0	24	*
27.10.23 23	71,27	50,61	20,66	5 <	2,4 <	---	---	---	0	24	*
28.10.23 23	71,73	50,78	20,95	5 <	2,4 <	---	---	---	0	24	*

29.10.23	23	70,9	50,01	20,89	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
30.10.23	23	69,26	50,38	18,88	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
31.10.23	23	69,47	50,91	18,56	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
01.11.23	23	69	50,06	18,94	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
02.11.23	23	69,65	50,45	19,2	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
03.11.23	23	69,03	50,41	18,63	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
04.11.23	23	68,88	50,21	18,67	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
05.11.23	23	68,87	49,73	19,14	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
06.11.23	23	69,31	50,44	18,87	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
07.11.23	23	69,12	50,18	18,94	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
08.11.23	23	69,19	50,23	18,96	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
09.11.23	23	69,01	50,03	18,98	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
10.11.23	23	69,26	50,28	18,98	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
11.11.23	23	68,95	50	18,95	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
12.11.23	23	69,08	49,99	19,09	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
13.11.23	23	68,99	49,54	19,45	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
14.11.23	23	70,15	49,95	20,21	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
15.11.23	23	71,04	50,28	20,76	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
16.11.23	23	73,5	51,37	22,13	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
17.11.23	23	76,29	52,59	23,7	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
18.11.23	23	76,93	53,28	23,65	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
19.11.23	23	77,02	53,24	23,78	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
20.11.23	23	77,19	53,28	23,91	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
21.11.23	23	79,15	53,53	25,61	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
22.11.23	23	79,09	53,99	25,1	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
23.11.23	23	74,68	51,84	22,84	5 <	2,4 <	---	!	---	!	---	0	24	*
Итого/Средн		71,57	50,93	20,64	5	2,4	0		0		0	0	696	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	VHP	ВОС	
	м3	т	Гкал	ч	ч	
25.10.23	23	17137,271	16720,719	363,455	12728	25
23.11.23	23	17137,271	16720,719	363,455	12728	721
Итого		0	0	0	0	696

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

*ош 25.10.23 ошк
20.11.23*

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

