

#2850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 76-76а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9547
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119324
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 9,919 | 0 | 102,114 | 0 | 0 | 99,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,7 | 52,9 | 0,41 | 0,39 | -1 |
| 25.01.2023 | 9,864 | 0 | 98,311 | 0 | 0 | 95,743 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 52,4 | 0,4 | 0,39 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 9,811 | 0 | 98,856 | 0 | 0 | 96,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 52,5 | 0,4 | 0,39 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 9,752 | 0 | 100,569 | 0 | 0 | 97,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 52,6 | 0,41 | 0,39 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 9,713 | 0 | 99,875 | 0 | 0 | 97,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 52,3 | 0,41 | 0,39 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 9,793 | 0 | 103,304 | 0 | 0 | 100,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 53 | 0,41 | 0,39 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 9,469 | 0 | 104,751 | 0 | 0 | 102,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 52,8 | 0,41 | 0,39 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 8,84 | 0 | 103,592 | 0 | 0 | 101,176 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 51,3 | 0,41 | 0,39 | 2 |
| 01.02.2023 | 8,726 | 0 | 101,243 | 0 | 0 | 98,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 50,5 | 0,41 | 0,39 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 8,78 | 0 | 98,206 | 0 | 0 | 95,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 50,3 | 0,41 | 0,39 | 3 |
| 03.02.2023 | 9,162 | 0 | 94,86 | 0 | 0 | 92,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 50,6 | 0,4 | 0,39 | 1,6 |
| 04.02.2023 | 9,496 | 0 | 92,088 | 0 | 0 | 89,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 50,8 | 0,39 | 0,38 | -0,5 |
| 05.02.2023 | 9,938 | 0 | 98,195 | 0 | 0 | 95,628 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 52,2 | 0,4 | 0,39 | -1,1 |
| 06.02.2023 | 9,889 | 0 | 102,012 | 0 | 0 | 99,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 52,7 | 0,41 | 0,39 | -2,2 |
| 07.02.2023 | 9,519 | 0 | 102,864 | 0 | 0 | 100,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 52,1 | 0,41 | 0,39 | -0,5 |
| 08.02.2023 | 9,337 | 0 | 98,079 | 0 | 0 | 95,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 51 | 0,41 | 0,39 | 1,4 |
| 09.02.2023 | 9,503 | 0 | 97,851 | 0 | 0 | 95,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 51,3 | 0,41 | 0,39 | 0,3 |
| 10.02.2023 | 9,096 | 0 | 99,286 | 0 | 0 | 96,923 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 50,7 | 0,41 | 0,39 | -0,8 |
| 11.02.2023 | 8,78 | 0 | 98,59 | 0 | 0 | 96,332 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 49,8 | 0,41 | 0,39 | 1,9 |
| 12.02.2023 | 8,625 | 0 | 93,849 | 0 | 0 | 91,705 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 48,9 | 0,4 | 0,39 | 3,4 |
| 13.02.2023 | 8,449 | 0 | 98,942 | 0 | 0 | 96,709 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 50,1 | 0,39 | 0,37 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 2,802 | 0 | 39,61 | 0 | 0 | 38,912 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 43,8 | 0,26 | 0,26 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 9,319 | 0 | 115,967 | 0 | 0 | 113,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 51,5 | 0,41 | 0,39 | 3,3 |
| 16.02.2023 | 9,06 | 0 | 112,515 | 0 | 0 | 109,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 51,8 | 0,41 | 0,39 | 2,9 |
| 17.02.2023 | 8,749 | 0 | 116,283 | 0 | 0 | 113,702 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 52 | 0,41 | 0,39 | 2,2 |
| 18.02.2023 | 4,586 | 0 | 60,162 | 0 | 0 | 58,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 47,4 | 0,41 | 0,38 | 4,5 |
| 19.02.2023 | 8,594 | 0 | 108,404 | 0 | 0 | 106,031 | 0 | 0 | 15 | 9 | 69,7 | 50,4 | 0,41 | 0,39 | 5,6 |
| 20.02.2023 | 8,626 | 0 | 109,772 | 0 | 0 | 107,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 50,5 | 0,41 | 0,39 | 3,1 |
| 21.02.2023 | 8,807 | 0 | 116,14 | 0 | 0 | 113,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 51,6 | 0,41 | 0,39 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 9,24 | 0 | 108,601 | 0 | 0 | 106,048 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 51,8 | 0,4 | 0,39 | - |
| 23.02.2023 | 9,558 | 0 | 109,399 | 0 | 0 | 106,726 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 52,7 | 0,41 | 0,39 | - |
| Итого: | 275,802 | 0 | 3084,29 | 0 | 0 | 3010,526 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 65,874 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 735

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2023 | 978,157 | 12990,231 | 0 | 0 | 12693,081 | 0 | 0 | 5791 | 4 |
| 23.02.2023 | 1253,96 | 16074,522 | 0 | 0 | 15703,605 | 0 | 0 | 6526 | 13 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 8:20:56