

#98437#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 76-76а, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 20119324	Показания прибора, ГДж 23.10.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	3478,354	3478,354	0	0

Подпись исполнителя _____



с 24.10.24 вкл.

#98436#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 9547
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20119324
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19	18,7	0,45	0,37
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18,9	18,7	0,45	0,37
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18,7	18,5	0,45	0,37
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18,7	18,5	0,45	0,37
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18,2	18,1	0,45	0,37
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	17,3	17,2	0,45	0,37
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16,3	16,3	0,45	0,37
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,9	15,8	0,45	0,37
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,5	15,5	0,45	0,37
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,5	15,5	0,45	0,37
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,4	15,4	0,45	0,37
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,6	15,6	0,45	0,37
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,2	15,2	0,45	0,37
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,6	15,6	0,45	0,37
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15,8	15,7	0,45	0,37
09.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16,4	16,2	0,45	0,37
10.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	44,5	37	0,45	0,37
11.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,5	55,4	0,45	0,37
12.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	54,8	0,45	0,37
13.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,3	53,7	0,45	0,37
14.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	53,6	0,45	0,37
15.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,9	53,6	0,45	0,37
16.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,8	52,8	0,45	0,37
17.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	52,4	0,45	0,37
18.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	52,9	0,45	0,37
19.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	52,8	0,45	0,37
20.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	52,4	0,45	0,37
21.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,5	52,6	0,45	0,37
22.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,6	53,3	0,45	0,37
23.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,3	52,8	0,45	0,37
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	40,59	33,22	0,45	0,37

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2024	3478,354	44841,714	0	0	43810,715	0	0	18801	1610
23.10.2024	3478,354	44841,714	0	0	43810,715	0	0	18801	2330

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
