

#33806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 76-76а, Калининград
4402
9547
ТВ7 (АСЦП)
20119324
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	4,172	0	68,171	0	0	66,752	0	0	24	0	67,8	52,9	0,44	0,33	-
13.10.2023	9,313	0	173,947	0	0	170,215	0	0	24	0	69	55,9	0,44	0,35	-
14.10.2023	8,729	0	152,836	0	0	149,524	0	0	24	0	69,4	55,5	0,44	0,36	-
15.10.2023	7,977	0	134,38	0	0	131,658	0	0	24	0	66,8	52,4	0,44	0,36	-
16.10.2023	8,352	0	127,046	0	0	124,318	0	0	24	0	69	53	0,43	0,36	-
17.10.2023	8,334	0	125,136	0	0	122,454	0	0	24	0	69	52,7	0,44	0,37	-
18.10.2023	8,365	0	126,277	0	0	123,572	0	0	24	0	69	52,8	0,44	0,37	-
19.10.2023	8,231	0	112,95	0	0	110,536	0	0	24	0	68,9	51,2	0,43	0,37	-
20.10.2023	8,492	0	109,567	0	0	107,157	0	0	24	0	69,9	51	0,43	0,38	-
21.10.2023	8,524	0	114,882	0	0	112,383	0	0	24	0	69,5	51,4	0,43	0,37	-
22.10.2023	8,36	0	123,518	0	0	120,869	0	0	24	0	68,9	52,4	0,44	0,37	-
23.10.2023	8,101	0	126,809	0	0	124,131	0	0	24	0	68,3	52,8	0,42	0,36	-
Итого:	96,95	0	1495,519	0	0	1463,569	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,156														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1751,639	23093,575	0	0	22563,922	0	0	12043	16
23.10.2023	1848,589	24589,096	0	0	24027,492	0	0	12331	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 9:09:34