

#67220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 76-76а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9547
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20119324
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 9,036 | 0 | 96,775 | 0 | 0 | 94,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 50,7 | 0,43 | 0,39 | - |
| 25.12.2023 | 8,592 | 0 | 109,16 | 0 | 0 | 106,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 50,9 | 0,44 | 0,39 | - |
| 26.12.2023 | 7,988 | 0 | 99,025 | 0 | 0 | 96,924 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 48,9 | 0,43 | 0,39 | - |
| 27.12.2023 | 7,731 | 0 | 87,399 | 0 | 0 | 85,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 47,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 28.12.2023 | 8,256 | 0 | 89,723 | 0 | 0 | 87,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 48,3 | 0,42 | 0,39 | - |
| 29.12.2023 | 7,858 | 0 | 93,823 | 0 | 0 | 91,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 48,1 | 0,43 | 0,39 | - |
| 30.12.2023 | 7,693 | 0 | 88,324 | 0 | 0 | 86,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 47,3 | 0,43 | 0,39 | - |
| 31.12.2023 | 7,697 | 0 | 82,675 | 0 | 0 | 80,887 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 46,5 | 0,42 | 0,4 | - |
| 01.01.2024 | 8,414 | 0 | 84,929 | 0 | 0 | 82,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 48,4 | 0,42 | 0,39 | - |
| 02.01.2024 | 9,346 | 0 | 84,611 | 0 | 0 | 82,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 49,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 03.01.2024 | 10,105 | 0 | 87,101 | 0 | 0 | 84,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 51,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 04.01.2024 | 10,717 | 0 | 89,795 | 0 | 0 | 87,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,1 | 52,7 | 0,43 | 0,4 | - |
| 05.01.2024 | 11,011 | 0 | 110,161 | 0 | 0 | 107,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 55,3 | 0,45 | 0,41 | - |
| 06.01.2024 | 10,865 | 0 | 112,084 | 0 | 0 | 109,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 55,5 | 0,45 | 0,41 | - |
| 07.01.2024 | 11,553 | 0 | 90,582 | 0 | 0 | 87,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,6 | 54,2 | 0,44 | 0,41 | - |
| 08.01.2024 | 11,978 | 0 | 89,448 | 0 | 0 | 86,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,1 | 54,1 | 0,44 | 0,42 | - |
| 09.01.2024 | 12,152 | 0 | 107,949 | 0 | 0 | 104,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,2 | 56,5 | 0,44 | 0,4 | - |
| 10.01.2024 | 10,693 | 0 | 111,16 | 0 | 0 | 108,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 54,2 | 0,44 | 0,4 | - |
| 11.01.2024 | 10,209 | 0 | 115,298 | 0 | 0 | 112,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 54 | 0,43 | 0,4 | - |
| 12.01.2024 | 10,582 | 0 | 120,349 | 0 | 0 | 117,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 55 | 0,44 | 0,4 | - |
| 13.01.2024 | 10,625 | 0 | 119,493 | 0 | 0 | 116,359 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 55,3 | 0,44 | 0,4 | - |
| 14.01.2024 | 10,536 | 0 | 124,709 | 0 | 0 | 121,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 56,3 | 0,44 | 0,4 | - |
| 15.01.2024 | 10,378 | 0 | 120,176 | 0 | 0 | 117,055 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 55,6 | 0,44 | 0,4 | - |
| 16.01.2024 | 10,759 | 0 | 112,67 | 0 | 0 | 109,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 55,7 | 0,43 | 0,4 | - |
| 17.01.2024 | 11,155 | 0 | 110,702 | 0 | 0 | 107,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 55,6 | 0,43 | 0,41 | - |
| 18.01.2024 | 10,818 | 0 | 122,579 | 0 | 0 | 119,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 56,3 | 0,43 | 0,4 | - |
| 19.01.2024 | 10,613 | 0 | 117,029 | 0 | 0 | 113,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 55,5 | 0,43 | 0,4 | - |
| 20.01.2024 | 10,63 | 0 | 122,552 | 0 | 0 | 119,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 56,2 | 0,44 | 0,4 | - |
| 21.01.2024 | 10,367 | 0 | 119,45 | 0 | 0 | 116,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,7 | 55,5 | 0,44 | 0,4 | - |
| 22.01.2024 | 9,708 | 0 | 121,618 | 0 | 0 | 118,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 54 | 0,44 | 0,4 | - |
| 23.01.2024 | 8,999 | 0 | 119,57 | 0 | 0 | 116,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 52 | 0,44 | 0,4 | - |
| Итого: | 307,064 | 0 | 3260,919 | 0 | 0 | 3177,039 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 73,341 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2023 | 2403,928 | 31594,53 | 0 | 0 | 30868,714 | 0 | 0 | 13795 | 16 |
| 23.01.2024 | 2710,992 | 34855,446 | 0 | 0 | 34045,753 | 0 | 0 | 14539 | 16 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 8:06:55