

#82294#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 09.04.2024 по 02.05.2024


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Звездная 15-19, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 20117814	Показания прибора, ГДж 02.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 09.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2460,294	2424,313	35.981	8.594 <i>+ резерв</i>

№ 022 Пк

Подпись исполнителя



#79701#

Отчёт за период с 09.04.2024 по 02.05.2024.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 9560
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20117814
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
10.04.2024	18,6	1,742	0	18,017	0	0	17,646	0	0	24	0	67,1	43,6	0,3	0,2
11.04.2024	12,5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	20,8	20,1	0,32	0,25
12.04.2024	11,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,8	19,7	0,32	0,25
13.04.2024	12,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19	19	0,32	0,25
14.04.2024	11,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18,4	18,4	0,32	0,25
15.04.2024	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	17,3	17,4	0,32	0,25
16.04.2024	8,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16,5	16,5	0,32	0,25
17.04.2024	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16,1	16	0,32	0,25
18.04.2024	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	33,7	26,6	0,32	0,25
19.04.2024	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	71,5	48	0,32	0,25
20.04.2024	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	71,8	49	0,32	0,25
21.04.2024	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	71,3	49,3	0,32	0,25
22.04.2024	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	71,8	49,7	0,32	0,25
23.04.2024	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	72,7	49	0,32	0,25
24.04.2024	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	71,7	46,9	0,32	0,25
25.04.2024	4,9	2,47	0	24,55	0	0	24,008	0	0	0	24	70	45,4	0,36	0,24
26.04.2024	6,4	5,277	0	55,551	0	0	54,349	0	0	11	13	69,3	46,2	0,39	0,22
27.04.2024	7,8	4,893	0	47,882	0	0	46,84	0	0	24	0	69,5	44,6	0,4	0,21
28.04.2024	12,1	5,008	0	49,526	0	0	48,419	0	0	24	0	70,6	45,9	0,41	0,21
29.04.2024	14,6	5,087	0	50,775	0	0	49,597	0	0	24	0	72	47,6	0,42	0,2
30.04.2024	16,9	5,154	0	51,325	0	0	50,095	0	0	24	0	73,3	48,8	0,43	0,2
01.05.2024	16,1	4,691	0	47,549	0	0	46,426	0	0	24	0	72,7	48,6	0,4	0,19
02.05.2024	-	1,658	0	16,778	0	0	16,432	0	0	24	0	67,4	43,3	0,13	0,08
Итого:	8,5	35,98	0	361,953	0	0	353,812	0	0	190	362	53,23	37,37	0,34	0,23

Общее время работы системы 552 час.
Период нормальной работы системы 190 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.04.2024	2424,313	24707,271	0	0	24091,499	0	0	11960	4207
02.05.2024	2460,294	25069,224	0	0	24445,312	0	0	12150	4569

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____