

#116327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30А, Калининград

1397
SKM-01
30985
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2025	1,124	110,52	24	0	74,3	65,6	-
25.01.2025	1,079	110,06	24	0	72,9	64,5	-
26.01.2025	1,086	106,28	24	0	73	64,2	-
27.01.2025	1,005	104	24	0	73,1	64,9	-
28.01.2025	0,971	101,74	24	0	72,7	64,5	-
29.01.2025	0,954	102,76	24	0	73,1	65,2	-
30.01.2025	0,973	102,55	24	0	72,9	64,7	-
31.01.2025	1,064	102,84	24	0	73	64,1	-
01.02.2025	1,134	102,77	24	0	73,4	64	-
02.02.2025	1,198	102,96	24	0	75,6	65,6	-
03.02.2025	1,164	102,1	24	0	76,7	67	-
04.02.2025	1,133	102,7	24	0	74,4	64,9	-
05.02.2025	196,988	104,98	24	0	74,7	65	-
06.02.2025	38,657	102,95	24	0	73,1	63,9	-
07.02.2025	1,197	102,43	24	0	75,6	65,6	-
08.02.2025	1,388	104,31	24	0	80,3	68,9	-
09.02.2025	1,453	106,76	24	0	81,9	70,3	-
10.02.2025	1,515	113,98	24	0	83,4	72	-
11.02.2025	1,538	116	24	0	83,8	72,4	-
12.02.2025	1,484	113,96	24	0	83	71,9	-
13.02.2025	1,452	115,15	24	0	82,1	71,3	-
14.02.2025	1,345	116,33	23,97	128	79,7	69,8	-
15.02.2025	1,409	114,81	24	0	81,8	71,2	-
16.02.2025	1,503	113,45	24	0	82,7	71,3	-
17.02.2025	1,371	113,39	24	0	81,1	70,8	-
18.02.2025	1,36	113,12	24	0	80,1	69,9	-
19.02.2025	1,319	111,34	24	0	80,6	70,4	-
20.02.2025	1,415	110,01	24	0	82,8	71,8	-
21.02.2025	1,362	112,23	24	0	81,5	71,1	-
22.02.2025	1,24	106,89	24	0	77,8	67,8	-
23.02.2025	1,245	106,94	24	0	76,2	66,2	-
Итого:	272,126	3350,31	743,97	0	0	0	0
Гкал	234,026						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2025	4632,939	326470,39	175519,78
23.02.2025	4905,065	329820,7	176263,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.02.2025 13:44:12