#2826#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель	АРС ДОМиК, ООО, УК
Адрес потребителя	Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	1397
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30985
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	0,869	38,71	24	0	75,2	54,8	-
25.02.2023	0,991	50,62	24	0	75	56,6	-
26.02.2023	0,98	43,97	24	0	77,2	56,8	-
27.02.2023	0,999	45,1	24	0	78	57,5	-
28.02.2023	0,99	45,88	24	0	78	57,7	-
01.03.2023	0,926	48,27	24	0	74	55,8	-
02.03.2023	0,941	47,7	24	0	75,1	56,1	-
03.03.2023	0,883	45,81	24	0	73,6	54,8	-
04.03.2023	0,954	48,12	24	0	74,8	56,5	-
05.03.2023	1,016	48,78	24	0	76,8	57,8	-
06.03.2023	1,017	49,47	24	0	77,2	58	-
07.03.2023	1,043	49,45	24	0	78,1	58,7	-
08.03.2023	1,04	51,28	24	0	77	58	-
09.03.2023	1,122	57,14	24	0	79	59,8	-
10.03.2023	1,045	45,91	24	0	79,8	59,7	-
11.03.2023	1,041	49,29	24	0	77,9	58,8	-
12.03.2023	1,028	49,88	24	0	76,8	57,8	-
13.03.2023	0,923	47,34	24	0	75,4	56,8	-
14.03.2023	0,67	34,14	24	0	71,2	51	-
15.03.2023	0,891	54,06	24	0	71,6	56	-
16.03.2023	0,77	46,82	17,3	128	73,6	58,5	-
17.03.2023	0,888	48,62	24	0	73,6	55,8	-
18.03.2023	0,782	44,16	24	0	71,4	53,1	-
19.03.2023	0,673	37,95	24	0	71	52,1	-
20.03.2023	0,729	39,73	24	0	71,2	52,2	-
21.03.2023	0,806	45,55	24	0	71,3	54	-
22.03.2023	0,717	39,09	24	0	71	52,5	-
23.03.2023	0,633	33,01	24	0	70,8	50,8	-
Итого:	25,367	1285,85	665,3	0	0	0	0
Гкал	21,815						

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	665,3

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2023	4226,297	271302,65	158894,54
23.03.2023	4251,664	272588,5	159559,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:26:30