

#296513#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
19.03.2026	0,956	76,97	24	0	72,9	59,8	-
20.03.2026	0,907	78,92	24	0	72,2	59,8	-
21.03.2026	0,937	70,1	24	0	72,1	58,6	-
22.03.2026	0,882	68,09	24	0	72,4	58,5	-
23.03.2026	0,811	69,59	24	0	72,3	58,7	-
24.03.2026	0,759	60,87	24	0	71,9	58	-
25.03.2026	0,719	61,68	24	0	71,8	58,2	-
26.03.2026	0,904	65,6	24	0	72,2	58,4	-
27.03.2026	0,92	73,96	24	0	72,4	59,4	-
28.03.2026	0,903	69,64	24	0	72,3	58,8	-
29.03.2026	0,872	65,7	24	0	71,8	58,4	-
30.03.2026	0,882	64,26	24	0	72,2	57,8	-
31.03.2026	0,963	73,81	24	0	72,3	58,9	-
01.04.2026	0,92	70,78	24	0	72,2	58,7	-
02.04.2026	0,957	77,03	24	0	72,6	59,7	-
03.04.2026	0,949	70,66	24	0	72,9	59	-
04.04.2026	0,897	64,24	24	0	72,5	57,9	-
05.04.2026	0,803	57,18	24	0	71,9	57	-
06.04.2026	0,865	63,23	24	0	71,9	57,8	-
07.04.2026	0,925	70,7	24	0	72,6	59,1	-
08.04.2026	0,952	71,61	24	0	72,7	59,1	-
09.04.2026	0,993	75,06	24	0	72,2	59,4	-
10.04.2026	0,896	70,37	24	0	72	59,5	-
11.04.2026	0,882	65,97	24	0	72,2	59	-
12.04.2026	0,866	68,21	24	0	72,2	58,8	-
13.04.2026	0,781	61,71	24	0	71,9	58,3	-
14.04.2026	0,768	65,14	24	0	72,1	57,6	-
15.04.2026	0,82	66,09	24	0	72,3	57,8	-
16.04.2026	0,853	69,6	24	0	72,3	59,4	-
17.04.2026	0,878	68,05	24	0	72,3	59	-
18.04.2026	0,827	66,83	24	0	72,3	59,3	-
Итого:	27,247	2121,65	744	0	0	0	0
Гкал	23,432						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
18.03.2026	5176,787	352793	185569,32
18.04.2026	5204,034	354914,65	186313,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:29:14