#79784#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель	АРС ДОМиК, ООО, УК
Адрес потребителя	Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	1397
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30985
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	0,95	93,92	24	0	71,9	63,2	3,6
25.03.2024	0,923	93,6	24	0	71,8	63,4	3,9
26.03.2024	0,893	90,49	24	0	71,9	63,5	5,5
27.03.2024	0,759	84,73	24	0	72	64,4	9,1
28.03.2024	0,722	84,88	24	0	71,7	64,4	11,8
29.03.2024	0,6	90,45	19,74	128	71,9	66	10,7
30.03.2024	0,629	130,31	24	0	72,2	68,1	13,4
31.03.2024	0,552	130,25	24	0	72,7	69,1	16,7
01.04.2024	0,567	130,11	23,8	128	71,9	68,2	-
02.04.2024	0,841	131,58	24	0	71,6	66,1	-
03.04.2024	1,058	128,72	24	0	73,9	66,8	-
04.04.2024	1,05	128,16	24	0	73,5	66,4	-
05.04.2024	0,779	127,4	24	0	71,7	66,5	-
06.04.2024	0,785	128,39	24	128	71,3	66,1	-
07.04.2024	0,745	128,53	24	0	71,6	66,6	-
08.04.2024	0,667	125,8	24	0	71,2	66,6	-
09.04.2024	0,498	114,58	24	0	71	67,3	-
10.04.2024	0,418	102,17	24	0	69,8	65,9	-
11.04.2024	0,263	87,08	22,81	128	70,1	67,3	-
12.04.2024	0,272	78,76	23,99	128	70,8	67,8	-
13.04.2024	0,298	83,51	24	0	71	67,9	-
14.04.2024	0,346	85,73	24	0	70,4	66,8	-
15.04.2024	0,284	85,12	24	0	70,8	67,9	-
16.04.2024	0,275	83,83	24	0	71	68,1	-
17.04.2024	0,287	85,13	24	0	70,9	68	-
18.04.2024	0,829	106,23	24	0	68,8	62,6	-
19.04.2024	1,08	115,65	24	0	70,8	62,8	-
20.04.2024	1,106	113,16	24	0	70,9	62,6	-
21.04.2024	1,144	112,03	24	0	71,5	62,7	-
22.04.2024	1,114	112	24	0	72,3	63,8	-
23.04.2024	1,096	108,11	24	0	72,6	63,9	-
Итого:	21,83	3300,41	738,34	0	0	0	0
Гкал	18,774						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	738,34

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2024	4467,383	294676,68	168337,57
23.04.2024	4489,213	297977,09	169075,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 9:12:42