

#2822#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,284	41,06	24	0	70,2	64	-
25.04.2023	0,28	39,58	24	0	70	63,9	-
26.04.2023	0,266	37,84	24	0	70	63,8	-
27.04.2023	0,319	41,2	24	0	70,5	63,8	-
28.04.2023	0,255	35,49	24	0	70,2	63,8	-
29.04.2023	0,249	38,05	24	0	70,4	64,9	-
30.04.2023	0,263	39,83	24	0	70,1	64,4	-
01.05.2023	0,249	34,07	24	0	70,8	64,4	-
02.05.2023	0,27	39,37	24	128	70,1	64,1	-
03.05.2023	0,325	45,49	24	0	70,2	64	-
04.05.2023	0,3	44,55	24	0	69,9	63,9	-
05.05.2023	0,269	36,81	24	0	70,6	64,4	-
06.05.2023	0,273	41,92	24	0	70,1	64,7	-
07.05.2023	0,279	44,97	24	0	69,9	64,9	-
08.05.2023	0,178	29,98	24	0	69,8	64,8	-
09.05.2023	0,196	31,76	24	0	70	65	-
10.05.2023	0,245	38,62	24	0	70,1	64,6	-
11.05.2023	0,163	28,79	24	128	69,6	65	-
12.05.2023	0,166	30,13	24	0	69,8	65,2	-
13.05.2023	0,165	28,55	24	0	70,1	65,4	-
14.05.2023	0,173	33,09	24	0	69,7	65,2	-
15.05.2023	0,132	24,1	24	0	69,8	65,3	-
16.05.2023	0,17	35,05	24	0	69,5	65,3	-
17.05.2023	0,137	26,55	24	0	69,6	65,2	-
18.05.2023	0,197	45,06	24	0	69,3	64,8	-
19.05.2023	0,151	26,58	24	0	70,3	65,8	-
20.05.2023	0,154	28,28	24	0	70,4	65,8	-
21.05.2023	0,183	33,64	24	0	70,4	65,6	-
22.05.2023	0,17	32,71	24	0	70,1	65,5	-
23.05.2023	0,145	26,94	24	0	70,4	65,8	-
Итого:	6,606	1060,06	720	0	0	0	0
Гкал	5,681						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2023	4272,428	273796,86	160298,27
23.05.2023	4279,034	274856,92	161018,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:46:42