

#2823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,148	29,3	24	0	70,3	65,8	-
25.05.2023	0,149	29,56	24	0	70	65,8	-
26.05.2023	0,183	36,13	24	0	70,2	66	-
27.05.2023	0,158	30,58	24	0	70,8	66,3	-
28.05.2023	0,156	32,95	24	0	70,4	66	-
29.05.2023	0,153	31,05	24	0	70,5	66,1	-
30.05.2023	0,202	42,59	24	0	70,2	66	-
31.05.2023	0,156	33,33	24	0	70,4	66,2	-
01.06.2023	0,188	40,43	24	128	70,2	66	-
02.06.2023	0,119	23,66	24	0	70,5	66,1	-
03.06.2023	0,192	43,58	24	0	70,1	66,1	-
04.06.2023	0,206	47,4	24	0	70	66,1	-
05.06.2023	0,191	42,94	24	0	70,2	66,2	-
06.06.2023	0,161	38,41	24	0	70	66,1	-
07.06.2023	0,177	41,82	24	0	70	66,1	-
08.06.2023	0,162	40,3	23,99	128	69,8	66,1	-
09.06.2023	0,178	44,48	24	0	69,9	66,2	-
10.06.2023	0,155	36,25	24	0	70,6	66,5	-
11.06.2023	0,173	46,89	24	0	69,6	66,2	-
12.06.2023	0,131	32,23	24	0	70,3	66,5	-
13.06.2023	0,146	37,74	24	0	70	66,4	-
14.06.2023	0,151	37,74	24	0	70	66,5	-
15.06.2023	0,144	36,96	24	0	70,2	66,6	-
16.06.2023	0,137	33,83	24	0	70,3	66,6	-
17.06.2023	0,139	35,91	24	0	70,3	66,7	-
18.06.2023	0,12	30,22	24	0	70,4	66,7	-
19.06.2023	0,136	48,86	24	0	69,2	66	-
20.06.2023	0,136	34,47	24	0	70,2	66,6	-
21.06.2023	0,139	44,12	24	0	69	65,9	-
22.06.2023	0,129	35,42	24	0	69,6	66,3	-
23.06.2023	0,117	33,22	24	0	69,8	66,4	-
Итого:	4,832	1152,37	743,99	0	0	0	0
Гкал	4,155						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	4279,034	274856,92	161018,26
23.06.2023	4283,866	276009,29	161762,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:53:18