

# #88179#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК  
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 1397  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30985  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,247	115,84	24	0	70,6	68,7	-
25.05.2024	0,221	115,71	24	0	70,5	68,8	-
26.05.2024	0,207	123,67	24	0	71	69,6	-
27.05.2024	0,201	115,42	24	0	69,2	67,7	-
28.05.2024	0,188	112,22	24	0	69,5	68,1	-
29.05.2024	0,194	118,1	24	0	70,5	69	-
30.05.2024	0,208	109,34	24	0	69,4	67,7	-
31.05.2024	0,21	112,57	24	0	69,7	68	-
01.06.2024	0,215	121,56	24	0	70,1	68,6	-
02.06.2024	0,163	81,54	16,84	128	69,1	67,3	-
03.06.2024	0,206	108,99	24	0	69	67,4	-
04.06.2024	0,219	116,76	24	0	71,2	69,6	-
05.06.2024	0,216	119,14	24	0	70,7	69,1	-
06.06.2024	0,216	110,94	24	0	69,5	67,8	-
07.06.2024	0,228	109,9	24	0	69,7	68	-
08.06.2024	0,241	115,54	24	0	70,4	68,6	-
09.06.2024	0,218	115,43	24	0	69,5	67,8	-
10.06.2024	0,212	114,61	24	0	70,4	68,8	-
11.06.2024	0,201	113,38	24	0	70,1	68,6	-
12.06.2024	0,171	113,38	24	0	70	68,6	-
13.06.2024	0,214	119,54	24	0	70,7	69,2	-
14.06.2024	0,224	123,48	24	0	70,7	69,2	-
15.06.2024	0,229	113,75	24	0	69,5	67,8	-
16.06.2024	0,232	115,35	24	0	69,9	68,2	-
17.06.2024	0,227	130,47	24	0	70,9	69,4	-
18.06.2024	0,238	113,48	24	128	69,7	67,8	-
19.06.2024	0,04	16,57	24	128	40	40,3	-
20.06.2024	0	2,44	24	128	27,6	28,4	-
21.06.2024	0	2,54	24	0	24,3	25	-
22.06.2024	0	2,56	24	0	23	23,4	-
23.06.2024	0	2,57	24	0	22,1	22,3	-
Итого:	5,586	3006,79	736,84	0	0	0	0
Гкал	4,804						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 736,84

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	4499,707	300506,91	169667,66
23.06.2024	4505,293	303513,7	170404,49

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2024 10:57:53