

# #28490#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК  
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 1397  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30985  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2023	0,122	37,6	24	128	70,1	66,9	-
25.07.2023	0,123	39,69	24	0	69,8	66,8	-
26.07.2023	0,116	32,47	24	0	70,2	66,9	-
27.07.2023	0,124	36,31	24	128	70,2	66,9	-
28.07.2023	0,093	25,45	24	0	70,3	66,9	-
29.07.2023	0,108	30,08	24	0	70,3	66,9	-
30.07.2023	0,102	31,71	24	0	69,6	66,5	-
31.07.2023	0,115	32,69	24	0	70,1	66,8	-
01.08.2023	0,126	37,23	24	0	70,2	66,9	-
02.08.2023	0,12	33,53	24	0	70,5	67,1	-
03.08.2023	0,134	42,48	24	0	70	66,8	-
04.08.2023	0,118	33,77	24	0	70	66,8	-
05.08.2023	0,121	36,32	24	0	70,1	66,8	-
06.08.2023	0,111	34,04	24	0	69,7	66,6	-
07.08.2023	0,144	48,87	24	0	69,6	66,7	-
08.08.2023	0,154	50,99	24	0	69,8	66,8	-
09.08.2023	0,07	35,43	24	0	35,1	37,2	-
10.08.2023	0	0	24	0	21,9	22	-
11.08.2023	0	0	24	0	22,2	22,2	-
12.08.2023	0	0	24	0	22,3	22,3	-
13.08.2023	0	0,01	24	0	22,5	22,6	-
14.08.2023	0	0	24	0	22,5	22,6	-
15.08.2023	0	0	24	0	22,8	22,9	-
16.08.2023	0	0,02	24	0	23,2	23,2	-
17.08.2023	0	0	24	0	23,4	23,4	-
18.08.2023	0	0,01	24	0	23,4	23,4	-
19.08.2023	0	0	24	0	23,5	23,6	-
20.08.2023	0	0	24	0	23,8	23,9	-
21.08.2023	0	0	24	0	24,2	24,2	-
22.08.2023	0,131	54,96	24	0	43,5	42,1	-
23.08.2023	0,16	52,83	24	0	69,6	66,8	-
Итого:	2,292	726,49	744	0	0	0	0
Гкал	1,971						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2023	4287,232	276985,4	162482,25
23.08.2023	4289,524	277711,89	163226,24

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 9:54:53