

#92642#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2024	0,177	126,56	24	0	69,8	68,6	-
25.07.2024	0,156	121,15	24	0	69,6	68,5	-
26.07.2024	0,173	132,53	24	0	71,7	70,5	-
27.07.2024	0,162	104,03	24	0	69,5	68,1	-
28.07.2024	0,179	114,54	24	0	69,9	68,6	-
29.07.2024	0,168	105,25	24	0	69,7	68,3	-
30.07.2024	0,183	112,21	24	0	69,6	68,2	-
31.07.2024	0,193	114,47	24	0	69,9	68,4	-
01.08.2024	0,17	115,69	24	0	69,5	68,2	-
02.08.2024	0,179	109,2	24	0	69,5	68,1	-
03.08.2024	0,197	121,07	24	0	69,9	68,5	-
04.08.2024	0,177	114,92	24	0	69,8	68,5	-
05.08.2024	0,187	114,47	24	0	69,3	67,9	-
06.08.2024	0,209	105,63	24	0	69,2	67,4	-
07.08.2024	0,186	116,35	24	0	69,9	68,5	-
08.08.2024	0,139	79,4	17,15	128	70	68,5	-
09.08.2024	0,155	83,12	17,34	128	70,1	68,5	-
10.08.2024	0,22	107,02	24	0	69,2	67,4	-
11.08.2024	0,226	113,42	24	0	70,2	68,4	-
12.08.2024	0,189	98,07	23,98	128	66,8	64,8	-
13.08.2024	0,209	112,53	24	0	70	68,4	-
14.08.2024	0,197	106,45	24	0	69,2	67,6	-
15.08.2024	0,199	109,32	24	0	69,6	68	-
16.08.2024	0,195	123,77	24	0	70,8	69,4	-
17.08.2024	0,194	106,86	24	0	69,2	67,5	-
18.08.2024	0,203	115,02	24	0	69,6	68,1	-
19.08.2024	0,178	108,79	24	0	69,2	67,8	-
20.08.2024	0,163	118,89	24	0	70,4	69,2	-
21.08.2024	0,171	112,19	24	0	69,7	68,4	-
22.08.2024	0,086	42,33	24	0	51,8	52	-
23.08.2024	0,163	106,96	24	0	69,6	68,2	-
Итого:	5,583	3372,21	730,47	0	0	0	0
Гкал	4,801						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 730,47

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2024	4509,479	306082,34	171124,48
23.08.2024	4515,062	309454,55	171854,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 15:14:04