

#145017#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК

Серпуховская 30А, Калининград

1397

SKM-01

30985

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2025	0,155	41,64	24	0	71,1	67,4	-
25.07.2025	0,182	33,95	24	0	71,4	66,2	-
26.07.2025	0,167	48	24	0	71,1	67,2	-
27.07.2025	0,185	50,11	24	0	71,2	67,2	-
28.07.2025	0,174	47,62	24	0	71,1	67,6	-
29.07.2025	0,188	43,97	24	0	71,3	66,8	-
30.07.2025	0,179	63,47	24	0	71	68,1	-
31.07.2025	0,178	42,53	24	0	71,2	67	-
01.08.2025	0,176	48,51	24	0	71,1	67,4	-
02.08.2025	0,182	34,56	24	0	71,5	66,3	-
03.08.2025	0,173	44,73	24	128	71,2	66,8	-
04.08.2025	0,186	41,23	24	0	71,4	67	-
05.08.2025	0,163	40,41	24	0	71,3	67,4	-
06.08.2025	0,177	37,94	24	0	71,4	66,6	-
07.08.2025	0,187	39,75	24	128	71,4	66,7	-
08.08.2025	0,186	38,73	24	0	71,5	66,8	-
09.08.2025	0,18	45,48	24	0	71,2	67,2	-
10.08.2025	0,192	33,12	24	0	71,7	66	-
11.08.2025	0,193	36,81	24	0	71,6	66,3	-
12.08.2025	0,188	37,72	24	0	71,4	66,2	-
13.08.2025	0,184	37,03	24	0	71,4	66,3	-
14.08.2025	0,176	37,64	24	0	71,4	66,7	-
15.08.2025	0,183	28,62	24	0	71,8	66	-
16.08.2025	0,211	38,56	24	0	72,3	66,7	-
17.08.2025	0,202	56,58	24	0	71,1	67,7	-
18.08.2025	0,182	34,9	24	0	71,4	66,6	-
19.08.2025	0,17	46,85	24	0	71,1	67,5	-
20.08.2025	0,184	41,24	24	0	71,5	67	-
21.08.2025	0,169	42,37	24	0	71,3	67,3	-
22.08.2025	0,161	31,75	24	0	71,5	66,6	-
23.08.2025	0,163	45,22	24	0	71,3	67,2	-
Итого:	5,576	1291,04	744	0	0	0	0
Гкал	4,795						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2025	4975,949	338084,53	179858,61
23.08.2025	4981,525	339375,57	180602,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 9:38:53