

#148462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК

Серпуховская 30А, Калининград

1397

SKM-01

30985

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2025	0,183	41,41	24	128	71,1	67,1	-
25.08.2025	0,19	57,46	24	0	70,6	67,6	-
26.08.2025	0,188	37,21	24	0	71,5	66,8	-
27.08.2025	0,187	50,93	24	0	71	67,7	-
28.08.2025	0,172	42	24	0	71,3	67,4	-
29.08.2025	0,159	40,04	24	0	71,4	67,5	-
30.08.2025	0,157	36,54	24	0	71,4	67,4	-
31.08.2025	0,166	50,65	24	0	71	67,7	-
01.09.2025	0,171	44,15	24	0	71,2	67,6	-
02.09.2025	0,176	44,38	24	0	71,2	67,6	-
03.09.2025	0,178	37,5	24	0	71,4	67,2	-
04.09.2025	0,185	46,68	24	0	71,2	67,6	-
05.09.2025	0,163	37,61	24	0	71,2	66,8	-
06.09.2025	0,159	46,74	24	0	71,1	67,6	-
07.09.2025	0,171	42,66	24	0	71,2	67,5	-
08.09.2025	0,185	55,44	24	0	71,1	67,7	-
09.09.2025	0,187	50,12	24	0	71,2	67,9	-
10.09.2025	0,17	38,33	24	0	71,3	67,3	-
11.09.2025	0,151	32,43	24	0	71,4	67,2	-
12.09.2025	0,152	39,28	24	0	71,3	67,7	-
13.09.2025	0,178	50,72	24	0	71,1	67,7	-
14.09.2025	0,179	53,96	24	0	71,1	67,9	-
15.09.2025	0,161	40,05	24	0	71,3	67,5	-
16.09.2025	0,165	55,72	24	0	71,1	68,4	-
17.09.2025	0,166	55,06	24	0	71	68,2	-
18.09.2025	0,179	50,61	24	0	71,1	68	-
19.09.2025	0,179	43,89	24	0	71,3	67,7	-
20.09.2025	0,19	56,33	24	128	71	67,8	-
21.09.2025	0,179	64,02	24	0	70,6	68,2	-
22.09.2025	0,16	54,49	24	0	70,8	68,1	-
23.09.2025	0,174	51,54	24	0	71,1	67,9	-
Итого:	5,36	1447,95	744	0	0	0	0
Гкал	4,61						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2025	4981,525	339375,57	180602,6
23.09.2025	4986,885	340823,52	181346,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 13:14:59