

#32080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30А, Калининград
1397
SKM-01
30985
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,17	55,89	24	0	69,9	67	-
25.09.2023	0,144	43,57	24	0	70,1	67,1	-
26.09.2023	0,097	31,2	24	0	69,8	66,8	-
27.09.2023	0,104	31,63	24	128	70	66,8	-
28.09.2023	0,084	27,16	24	0	69	66,2	-
29.09.2023	0,102	31,03	24	0	69,9	66,8	-
30.09.2023	0,101	29,26	24	0	70	66,9	-
01.10.2023	0,094	27,57	24	0	69,7	66,6	-
02.10.2023	0,082	24,89	24	0	69,6	66,6	-
03.10.2023	0,09	28,31	24	0	69,4	66,6	-
04.10.2023	0,107	33,64	24	0	69,9	66,9	-
05.10.2023	0,095	27,69	24	128	70,1	66,9	-
06.10.2023	0,119	43,44	24	0	69,4	66,6	-
07.10.2023	0,117	40,54	24	0	69,3	66,6	-
08.10.2023	0,136	40,89	24	0	69,9	66,9	-
09.10.2023	0,153	50,07	24	0	69,6	66,9	-
10.10.2023	0,137	42,32	23,99	128	69,8	66,8	-
11.10.2023	0,116	38,51	24	0	69,5	66,7	-
12.10.2023	0,275	53,67	24	0	69,7	64,3	-
13.10.2023	0,466	41,94	24	0	70,4	59,2	-
14.10.2023	0,475	45,95	24	0	70	58,8	-
15.10.2023	0,705	63,08	24	0	69,5	58,5	-
16.10.2023	0,779	63,73	24	0	70,8	58,9	-
17.10.2023	0,734	56,71	24	0	71,2	58,5	-
18.10.2023	0,757	73,27	24	0	69,7	59,2	-
19.10.2023	0,932	92,21	24	0	69,8	60,4	-
20.10.2023	0,928	73,38	24	0	71,6	60,2	-
21.10.2023	0,822	54,37	24	0	72	58,3	-
22.10.2023	0,72	54,16	24	0	70,6	57,5	-
23.10.2023	0,5	31,02	23,62	128	69,2	51,6	-
Итого:	10,141	1351,1	719,61	0	0	0	0
Гкал	8,721						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,61

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2023	4293,279	278935,84	163969,98
23.10.2023	4303,42	280286,94	164689,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 8:36:26