

#98767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2024	0,19	96,74	23,99	128	69,2	67,4	-
25.09.2024	0,195	102,64	24	0	69,4	67,8	-
26.09.2024	0,195	97,68	24	0	69,3	67,6	-
27.09.2024	0,196	103,51	24	0	69,7	68	-
28.09.2024	0,223	100,76	24	0	69,6	67,6	-
29.09.2024	0,194	95,59	24	0	69,6	67,7	-
30.09.2024	0,188	95,42	24	0	69,8	68	-
01.10.2024	0,189	86,33	22,87	128	69	67	-
02.10.2024	0,154	51,85	24	0	56,3	55,7	-
03.10.2024	0,218	82,36	24	0	70,1	67,8	-
04.10.2024	0,209	95,88	24	0	70	68,1	-
05.10.2024	0,214	88,35	24	0	70,2	68,1	-
06.10.2024	0,243	82,56	24	0	69,7	67,2	-
07.10.2024	0,222	95,35	24	0	69,9	67,8	-
08.10.2024	0,351	101,17	24	0	68,7	65,8	-
09.10.2024	0,543	114,68	24	0	69,1	65,1	-
10.10.2024	0,603	115,35	24	0	69,8	65,3	-
11.10.2024	0,715	108,12	24	0	69,7	64	-
12.10.2024	0,801	105,21	24	0	69,5	63	-
13.10.2024	0,903	106,87	24	0	69	61,7	-
14.10.2024	0,794	115,88	24	0	70,1	64,2	-
15.10.2024	0,813	121,53	24	0	70,2	64,5	-
16.10.2024	0,902	124,99	24	0	69,9	63,7	-
17.10.2024	0,872	126,54	24	0	69	63,2	-
18.10.2024	0,835	124,33	24	0	70,2	64,5	-
19.10.2024	0,847	125,25	24	0	70,3	64,6	-
20.10.2024	0,851	122,61	24	0	70,1	64,2	-
21.10.2024	0,711	117,92	23,99	128	63,7	58,6	-
22.10.2024	0,623	117,82	24	0	70,2	65,7	-
23.10.2024	0,719	117,58	24	0	70,1	64,9	-
Итого:	14,713	3140,87	718,85	0	0	0	0
Гкал	12,653						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,85

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2024	4520,718	312893,82	172598,96
23.10.2024	4535,431	316034,69	173317,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 10:15:33