

#49192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	0,459	20,07	24	0	69,9	48,4	-
25.10.2023	0,528	22,8	24	0	70,5	50,4	-
26.10.2023	0,695	39,75	24	0	70,5	55,2	-
27.10.2023	0,758	43,9	24	0	71,8	56,8	-
28.10.2023	0,922	68,08	24	0	71,2	58	-
29.10.2023	1,059	105,29	24	0	72,5	63,9	-
30.10.2023	0,784	93,11	24	0	71,7	64,5	-
31.10.2023	0,74	91,64	24	0	70,8	63,9	-
01.11.2023	0,893	98,2	24	0	71	63,2	-
02.11.2023	0,865	94,77	24	0	71,7	63,8	-
03.11.2023	0,784	91,43	24	0	71,4	64,1	-
04.11.2023	0,805	93,48	24	0	70,3	63	-
05.11.2023	0,878	97,13	24	0	70,8	63	-
06.11.2023	0,8	94,62	24	0	71,6	64,4	-
07.11.2023	0,85	94,15	24	0	71,2	63,5	-
08.11.2023	0,843	92,44	24	0	70,8	63	-
09.11.2023	0,842	94,03	24	0	71,1	63,4	-
10.11.2023	0,838	95,08	24	0	71,4	63,9	-
11.11.2023	0,871	96,75	24	0	70,9	63,2	-
12.11.2023	0,929	93,42	24	0	70,7	62,1	-
13.11.2023	0,936	95,16	24	0	71	62,6	-
14.11.2023	1,003	99,74	23,99	128	71,5	62,9	-
15.11.2023	1,029	95,41	24	0	71,3	62	-
16.11.2023	1,029	95,89	24	0	73,7	64,5	-
17.11.2023	1,095	95,12	24	0	76,2	66,4	-
18.11.2023	1,105	93,66	24	0	77,4	67,3	-
19.11.2023	1,161	92,63	24	0	77,2	66,4	-
20.11.2023	1,106	92,61	24	0	77,1	66,9	-
21.11.2023	1,228	99,26	24	0	79,5	68,9	-
22.11.2023	1,206	96,51	24	0	80,1	69,4	-
23.11.2023	1,034	90,54	24	0	75,3	65,5	-
Итого:	28,075	2666,67	743,99	0	0	0	0
Гкал	24,144						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	4303,42	280286,94	164689,59
23.11.2023	4331,495	282953,61	165433,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.11.2023 7:31:07