

# #63631#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК  
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 1397  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30985  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	1,064	93,95	24	0	73,9	64,2	3,5
25.11.2023	1,185	96,68	24	0	78,2	67,7	-0,2
26.11.2023	1,301	99,65	24	0	80,4	69,2	-2,4
27.11.2023	1,384	105,63	24	0	82,1	70,9	-7,5
28.11.2023	1,406	112,27	24	0	83	72,2	-7,3
29.11.2023	1,43	107,56	24	0	83,9	72,5	-6,5
30.11.2023	1,353	100,43	24	0	82,9	71,3	-5,4
01.12.2023	1,262	99,48	24	0	80,3	69,4	-
02.12.2023	1,265	99,72	24	0	79,2	68,3	-
03.12.2023	1,269	97,36	24	0	79,5	68,3	-
04.12.2023	1,224	99,65	24	0	79	68,5	-
05.12.2023	1,345	102,24	24	0	81,5	70,3	-
06.12.2023	1,403	105,33	24	0	83,5	72,1	-
07.12.2023	1,292	100,16	24	0	81,5	70,4	-
08.12.2023	1,389	103,08	24	0	82,8	71,2	-
09.12.2023	1,362	101,77	24	0	82,8	71,3	-
10.12.2023	1,294	96,78	24	0	80,4	69	-
11.12.2023	1,184	94,97	24	0	77,5	66,8	-
12.12.2023	1,143	96,82	24	0	75,7	65,6	-
13.12.2023	1,166	101,34	24	0	76,6	66,8	-
14.12.2023	1,264	106,26	24	0	78,9	68,7	-
15.12.2023	1,107	97,8	24	0	76,5	66,8	-
16.12.2023	0,995	97,14	24	0	71,7	62,9	-
17.12.2023	1	92,02	24	0	72	62,7	-
18.12.2023	0,958	91,31	24	0	71,3	62,3	-
19.12.2023	0,889	89,55	24	0	71,4	62,9	-
20.12.2023	0,991	96,25	24	0	71,4	62,6	-
21.12.2023	1,009	96,61	24	0	72,2	63,2	-
22.12.2023	1,08	96,45	24	0	74,2	64,6	-
23.12.2023	1,187	100,75	24	0	76,7	66,6	-
Итого:	36,201	2979,01	720	0	0	0	0
Гкал	31,133						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2023	4331,495	282953,61	165433,58
23.12.2023	4367,696	285932,62	166153,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 14:49:25