

#108581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.11.2024 | 1,213 | 120,69 | 24 | 0 | 75,4 | 66,8 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 0,919 | 114,74 | 24 | 0 | 72 | 65,2 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 1,031 | 117,47 | 24 | 0 | 71,7 | 64,2 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 1,02 | 121,42 | 24 | 0 | 72,5 | 65,3 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 1,049 | 119,85 | 24 | 0 | 71,8 | 64,3 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 1,053 | 117,34 | 24 | 0 | 71,8 | 64,1 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 1,085 | 119,11 | 24 | 0 | 71,8 | 64 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 1,173 | 119,2 | 24 | 0 | 72,8 | 64,4 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 1,096 | 120 | 24 | 0 | 72,9 | 65,1 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 1,053 | 119,18 | 24 | 0 | 71,9 | 64,3 | - |
| 04.12.2024 | 1,157 | 119,99 | 24 | 0 | 74,7 | 66,5 | - |
| 05.12.2024 | 1,119 | 116,73 | 24 | 0 | 73,8 | 65,6 | - |
| 06.12.2024 | 1,189 | 117,79 | 24 | 0 | 74,8 | 66,1 | - |
| 07.12.2024 | 1,206 | 119,07 | 24 | 0 | 76,8 | 68,1 | - |
| 08.12.2024 | 1,197 | 118,48 | 24 | 0 | 75,6 | 67 | - |
| 09.12.2024 | 1,159 | 116,09 | 24 | 0 | 75,3 | 66,7 | - |
| 10.12.2024 | 1,3 | 118,24 | 24 | 0 | 78 | 68,6 | - |
| 11.12.2024 | 1,157 | 117,66 | 24 | 0 | 75,3 | 66,9 | - |
| 12.12.2024 | 1,16 | 117,28 | 24 | 0 | 75,4 | 66,9 | - |
| 13.12.2024 | 1,127 | 101,62 | 23,49 | 128 | 74 | 64 | - |
| 14.12.2024 | 1,287 | 111,8 | 24 | 0 | 79,5 | 69,6 | - |
| 15.12.2024 | 1,166 | 111,26 | 24 | 0 | 74,5 | 65,6 | - |
| 16.12.2024 | 0,954 | 107,21 | 24 | 0 | 72,6 | 65 | - |
| 17.12.2024 | 1,017 | 107,39 | 24 | 0 | 72 | 63,9 | - |
| 18.12.2024 | 1,019 | 107,46 | 24 | 0 | 72 | 63,8 | - |
| 19.12.2024 | 0,906 | 105,55 | 24 | 0 | 71,9 | 64,6 | - |
| 20.12.2024 | 1,028 | 108,42 | 24 | 0 | 71,8 | 63,7 | - |
| 21.12.2024 | 1,138 | 109,98 | 24 | 0 | 72,1 | 63,2 | - |
| 22.12.2024 | 1,102 | 107,22 | 24 | 0 | 71,9 | 63,1 | - |
| 23.12.2024 | 1,072 | 108,8 | 24 | 0 | 72 | 63,5 | - |
| Итого: | 33,152 | 3437,04 | 719,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,51 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,49

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.11.2024 | 4564,088 | 319778,43 | 174061,81 |
| 23.12.2024 | 4597,24 | 323215,47 | 174781,31 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.12.2024 7:57:14 |