#112212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель	АРС ДОМиК, ООО, УК
Адрес потребителя	Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	1397
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30985
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2024	1,2	109,12	24	0	75,6	66,2	1,8
25.12.2024	1,149	109,13	24	0	74,7	65,7	2,1
26.12.2024	1,081	107,9	24	0	72,1	63,6	3,8
27.12.2024	1,069	106,52	24	0	72,2	63,6	5,3
28.12.2024	1,074	107,63	24	0	72,1	63,5	4,3
29.12.2024	1,147	109,64	24	0	72,1	63,1	3,9
30.12.2024	1,096	106,38	24	0	72	63,2	4,8
31.12.2024	1,098	105,26	24	0	71,8	62,9	5,5
01.01.2025	1,078	106,5	24	0	71,9	63,2	4,2
02.01.2025	1,107	107,57	24	0	73,9	65,1	4
03.01.2025	1,234	106,59	24	0	78,7	68,8	-0,5
04.01.2025	1,3	109,62	24	0	80,1	70	-0,9
05.01.2025	1,305	104,83	24	0	80,2	69,6	-1,8
06.01.2025	1,226	105,15	24	0	78,6	68,6	-1,4
07.01.2025	1,05	102,47	24	0	71,8	63	4,9
08.01.2025	1,156	103,46	24	0	74,2	64,6	2,3
09.01.2025	1,164	105,44	24	0	75,8	66,4	0,7
10.01.2025	1,127	105,78	24	0	75,5	66,4	-
11.01.2025	1,212	102,63	24	0	78	67,9	-
12.01.2025	1,228	101,96	24	0	77,9	67,5	-
13.01.2025	1,26	105,43	24	0	78,3	68,1	-
14.01.2025	1,207	103,89	24	0	77,2	67,2	-
15.01.2025	1,061	103,87	24	0	72,3	63,6	-
16.01.2025	1,114	104,53	24	0	72,5	63,4	-
17.01.2025	1,079	104,02	24	0	72,4	63,6	-
18.01.2025	1,067	102,7	24	0	73	64,1	-
19.01.2025	1,139	103,76	24	0	73,6	64,2	-
20.01.2025	0,946	83,56	18,47	128	76,2	66,5	-
21.01.2025	1,211	105,11	24	0	77,8	68	-
22.01.2025	1,243	104,57	24	0	78,9	68,7	-
23.01.2025	1,271	109,9	24	0	77,6	67,6	-
Итого:	35,699	3254,92	738,47	0	0	0	0
Гкал	30,701						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	738,47

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2024	4597,24	323215,47	174781,31
23.01.2025	4632,939	326470,39	175519,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:12:48