

#75363#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7377  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261560  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,952	0,472	37,81	26,53	37,11	26,23	10,88	24	0	0	65,5	52,6	12,85	0,69	0,64	-
25.02.2024	0,999	0,526	38,8	26,13	38,07	25,83	12,24	24	0	0	64,8	52,4	12,34	0,7	0,66	-
26.02.2024	0,993	0,511	38,52	26,3	37,77	26	11,77	24	0	0	65,5	52,8	12,64	0,7	0,65	-
27.02.2024	0,931	0,469	36,92	25,71	36,24	25,42	10,82	24	0	0	65,5	52,8	12,7	0,7	0,64	-
28.02.2024	0,966	0,493	37,8	25,99	37,12	25,73	11,39	24	0	0	65,3	52,7	12,62	0,7	0,64	-
29.02.2024	1,006	0,516	38,24	25,9	37,53	25,66	11,87	24	0	0	65,8	52,8	13,02	0,7	0,64	-
01.03.2024	0,963	0,486	37,62	25,96	36,9	25,72	11,18	24	0	0	65,7	52,8	12,89	0,69	0,64	-
02.03.2024	1,027	0,535	38,65	25,83	37,93	25,59	12,34	24	0	0	65,5	52,6	12,9	0,69	0,63	-
03.03.2024	0,976	0,493	37,87	25,85	37,17	25,61	11,56	24	0	0	65,1	52,3	12,84	0,7	0,64	-
04.03.2024	0,959	0,479	37,39	25,91	36,69	25,67	11,02	24	0	0	65,7	52,6	13,04	0,7	0,64	-
05.03.2024	0,985	0,5	37,75	25,82	37	25,58	11,42	24	0	0	65,9	52,7	13,19	0,7	0,63	-
06.03.2024	0,974	0,496	37,65	25,79	36,91	25,55	11,36	24	0	0	65,8	52,8	13,06	0,7	0,63	-
07.03.2024	1	0,512	38	25,7	37,28	25,46	11,82	24	0	0	65,4	52,3	13,17	0,7	0,62	-
08.03.2024	1,003	0,514	37,91	25,63	37,18	25,39	11,79	24	0	0	65,8	52,7	13,14	0,7	0,63	-
09.03.2024	0,92	0,454	36,57	25,69	35,88	25,45	10,43	24	0	0	65,5	52,5	12,98	0,69	0,62	-
10.03.2024	1,003	0,514	37,72	25,39	36,98	25,15	11,83	24	0	0	65,7	52,5	13,18	0,7	0,61	-
11.03.2024	0,978	0,492	37,36	25,51	36,64	25,27	11,37	24	0	0	65,7	52,4	13,3	0,7	0,62	-
12.03.2024	1,002	0,494	38,55	26,77	37,82	26,46	11,36	24	0	0	66	52,6	13,4	0,7	0,62	-
13.03.2024	0,949	0,482	35,56	23,81	34,88	23,57	11,31	24	0	0	65,3	52	13,31	0,7	0,62	-
14.03.2024	0,984	0,51	36,16	23,78	35,46	23,54	11,92	24	0	0	65,4	52	13,36	0,7	0,63	-
15.03.2024	0,968	0,497	36,03	24,05	35,34	23,81	11,53	24	0	0	65,6	52,3	13,3	0,7	0,61	-
16.03.2024	1,016	0,529	37,06	24,23	36,35	23,99	12,36	24	0	0	65,4	52,1	13,31	0,69	0,62	-
17.03.2024	1,013	0,52	36,74	24,26	36,02	24,02	12	24	0	0	66,1	52,4	13,65	0,7	0,62	-
18.03.2024	0,979	0,502	36,37	24,32	35,64	24,08	11,56	24	0	0	65,8	52,3	13,48	0,7	0,62	-
19.03.2024	1,011	0,513	36,67	24,34	35,97	24,1	11,87	24	0	0	65,9	52	13,86	0,7	0,63	-
20.03.2024	0,945	0,478	35,79	24,3	35,1	24,06	11,04	24	0	0	65,7	52,5	13,25	0,7	0,6	-
21.03.2024	0,91	0,451	35,56	24,5	34,88	24,24	10,64	24	0	0	64,8	51,8	13,07	0,71	0,61	-
22.03.2024	0,854	0,426	33,49	23,06	32,83	22,82	10,01	24	0	0	64,8	51,9	12,92	0,7	0,61	-
23.03.2024	0,922	0,471	34,62	22,97	33,97	22,73	11,24	24	0	0	64,5	51,3	13,25	0,7	0,61	-
Итого:	28,188	0	1075,18	730,03	1054,66	722,73	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,188															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	470,499	19443,12	13709,7	19080,21	13541,24
23.03.2024	498,687	20518,3	14439,73	20134,87	14263,97

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.03.2024 11:51:35