

#120929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
5346
7377
ВКТ-7
00261560
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,208	0,664	38,63	22,3	37,9	22,06	15,84	24	0	0	65,3	51	14,33	0,62	0,37	-
25.02.2025	1,256	0,707	39,56	22,07	38,81	21,83	16,98	24	0	0	64,9	50,9	14,04	0,62	0,38	-
26.02.2025	1,186	0,655	38,61	22,27	37,91	22,03	15,88	24	0	0	64,5	50,5	13,94	0,61	0,38	-
27.02.2025	1,162	0,625	39,96	24,34	39,22	24,05	15,17	24	0	0	64,2	50,7	13,56	0,62	0,38	-
28.02.2025	1,204	0,66	38,46	21,81	37,72	21,57	16,15	24	0	0	64,5	50,2	14,33	0,62	0,39	-
01.03.2025	1,276	0,715	39,06	21,57	38,31	21,33	16,98	24	0	0	65,7	51,1	14,63	0,61	0,38	-
02.03.2025	1,242	0,681	38,74	21,54	38,05	21,3	16,75	24	0	0	64,6	50	14,59	0,62	0,38	-
03.03.2025	1,21	0,679	38,61	21,53	37,89	21,29	16,6	24	0	0	64,1	50,2	13,96	0,62	0,38	-
04.03.2025	1,228	0,673	38,74	21,45	38,03	21,21	16,82	24	0	0	63,9	49,5	14,36	0,62	0,38	-
05.03.2025	1,221	0,671	38,7	21,45	37,97	21,21	16,76	24	0	0	63,8	49,4	14,33	0,62	0,38	-
06.03.2025	1,173	0,646	37,79	21,4	37,09	21,16	15,93	24	0	0	64	49,8	14,15	0,62	0,38	-
07.03.2025	1,178	0,658	37,05	20,38	36,36	20,14	16,22	24	0	0	64,1	49,8	14,24	0,62	0,38	-
08.03.2025	1,233	0,698	36,96	19,24	36,29	19	17,29	24	0	0	64,2	49,6	14,59	0,62	0,38	-
09.03.2025	1,209	0,688	36,74	19,2	36,07	18,96	17,11	24	0	0	63,9	49,7	14,26	0,6	0,38	-
10.03.2025	1,058	0,611	31,64	16,39	31,04	16,16	14,88	24	0	0	64,6	50,3	14,32	0,62	0,36	-
11.03.2025	0,934	0,466	37,68	26,48	36,93	26,12	10,81	24	0	0	65,2	52,6	12,6	0,63	0,37	-
12.03.2025	1,002	0,496	39,84	28,09	39,07	27,66	11,41	24	0	0	65,8	53,2	12,65	0,62	0,37	-
13.03.2025	1,091	0,559	41,07	27,89	40,27	27,47	12,8	24	0	0	66,1	52,9	13,14	0,63	0,37	-
14.03.2025	0,991	0,482	39,63	28,22	38,84	27,8	11,04	24	0	0	65,8	52,8	13,07	0,62	0,37	-
15.03.2025	0,997	0,487	39,71	28,17	38,93	27,76	11,17	24	0	0	65,7	52,6	13,07	0,61	0,36	-
16.03.2025	1,105	0,56	41	27,49	40,17	27,17	13	24	0	0	65,8	52,2	13,52	0,63	0,36	-
17.03.2025	0,973	0,462	38,84	27,69	38,1	27,36	10,74	24	0	0	65,5	52,2	13,34	0,6	0,34	-
18.03.2025	1,017	0,478	39,36	27,57	38,6	27,31	11,29	24	0	0	65,4	51,6	13,86	0,6	0,34	-
19.03.2025	0,98	0,439	38,57	27,66	37,85	27,41	10,44	24	0	0	65,6	51,4	14,2	0,63	0,36	-
20.03.2025	1,024	0,491	39,51	27,51	38,74	27,22	11,52	24	0	0	65,4	51,8	13,67	0,63	0,37	-
21.03.2025	1,057	0,508	40,02	27,45	39,23	27,19	12,04	24	0	0	65,4	51,6	13,76	0,62	0,4	-
22.03.2025	0,991	0,474	39,03	27,55	38,28	27,22	11,06	24	0	0	65,5	52,1	13,44	0,62	0,48	-
23.03.2025	1,04	0,517	40	27,39	39,22	27,08	12,14	24	0	0	65,2	51,9	13,27	0,63	0,58	-
Итого:	31,246	0	1083,51	676,1	1062,89	668,07	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,246															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	803,087	32057,06	22238,39	31450,56	21976,59
23.03.2025	834,333	33140,57	22914,49	32513,45	22644,66

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 7:44:57