

#296512#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7377
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261560
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,061	0,513	45,04	32,67	44,19	32,19	12	24	0	0	63,9	51,4	12,5	0,62	0,57	-
20.03.2026	1,009	0,467	44,14	32,75	43,31	32,27	11,04	24	0	0	63,9	51,4	12,53	0,62	0,57	-
21.03.2026	1,002	0,467	44,08	32,78	43,26	32,3	10,96	24	0	0	63,9	51,5	12,41	0,61	0,57	-
22.03.2026	0,995	0,473	44,05	32,66	43,2	32,18	11,02	24	0	0	63,9	51,6	12,26	0,62	0,57	-
23.03.2026	1,088	0,553	45,78	32,58	44,89	32,1	12,79	24	0	0	64	52	11,99	0,62	0,57	-
24.03.2026	1,069	0,537	45,49	32,65	44,66	32,17	12,49	24	0	0	63,9	52	11,95	0,62	0,57	-
25.03.2026	0,926	0,415	42,87	32,84	42,06	32,36	9,7	24	0	0	63,8	51,7	12,18	0,61	0,56	-
26.03.2026	0,96	0,446	43,75	33,09	42,93	32,61	10,32	24	0	0	63,9	51,8	12,13	0,62	0,57	-
27.03.2026	0,936	0,403	45,62	35,9	44,77	35,42	9,35	24	0	0	63,9	52	11,92	0,62	0,56	-
28.03.2026	0,952	0,43	43,19	32,74	42,37	32,26	10,11	24	0	0	63,9	51,6	12,34	0,61	0,57	-
29.03.2026	0,988	0,467	43,77	32,51	42,93	32,03	10,9	24	0	0	63,9	51,7	12,2	0,62	0,57	-
30.03.2026	0,977	0,457	43,6	32,58	42,78	32,1	10,68	24	0	0	63,9	51,7	12,19	0,62	0,57	-
31.03.2026	0,94	0,427	42,98	32,69	42,18	32,21	9,97	24	0	0	63,9	51,7	12,18	0,62	0,57	-
01.04.2026	1,06	0,524	45,24	32,63	44,39	32,15	12,24	24	0	0	63,9	51,8	12,16	0,62	0,57	-
02.04.2026	1,074	0,53	46,84	34,12	45,95	33,64	12,31	24	0	0	63,9	52	11,93	0,62	0,55	-
03.04.2026	0,912	0,404	42,47	32,73	41,68	32,25	9,43	24	0	0	63,9	51,6	12,29	0,62	0,56	-
04.04.2026	1,106	0,547	45,8	32,59	44,93	32,11	12,82	24	0	0	64	51,5	12,52	0,61	0,57	-
05.04.2026	1,079	0,529	45,48	32,74	44,61	32,26	12,35	24	0	0	64	51,6	12,39	0,61	0,56	-
06.04.2026	0,99	0,459	44,01	32,86	43,16	32,38	10,78	24	0	0	63,9	51,6	12,34	0,62	0,57	-
07.04.2026	0,96	0,431	43,2	32,73	42,39	32,25	10,14	24	0	0	63,9	51,4	12,5	0,62	0,57	-
08.04.2026	0,935	0,411	42,76	32,73	41,95	32,25	9,7	24	0	0	63,9	51,4	12,51	0,61	0,57	-
09.04.2026	1,119	0,564	46,02	32,5	45,17	32,02	13,15	24	0	0	64,1	51,7	12,4	0,62	0,57	-
10.04.2026	0,981	0,436	44,5	33,79	43,64	33,31	10,33	24	0	0	63,9	51,6	12,39	0,62	0,57	-
11.04.2026	1,039	0,502	44,71	32,61	43,85	32,13	11,72	24	0	0	64	51,7	12,33	0,62	0,57	-
12.04.2026	1,012	0,479	44,35	32,76	43,49	32,28	11,21	24	0	0	64	51,7	12,32	0,62	0,57	-
13.04.2026	0,874	0,364	41,88	32,97	41,1	32,49	8,61	24	0	0	63,9	51,5	12,4	0,62	0,57	-
14.04.2026	0,946	0,431	43,34	32,91	42,54	32,43	10,11	24	0	0	63,7	51,6	12,14	0,62	0,55	-
15.04.2026	0,874	0,407	41,1	30,58	40,38	30,19	10,19	22	2	1	60,8	49,4	11,47	0,62	0,59	-
16.04.2026	0,931	0,414	44,15	34,17	43,31	33,69	9,62	24	0	0	63,8	51,8	11,96	0,62	0,57	-
17.04.2026	0,915	0,407	43,97	34,19	43,14	33,71	9,43	24	0	0	63,8	51,9	11,88	0,62	0,58	-
18.04.2026	0,955	0,437	44,7	34,18	43,85	33,7	10,15	24	0	0	63,8	52	11,84	0,61	0,58	-
Итого:	30,665	0	1368,88	1022,23	1343,06	1007,44	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,665															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1190,962	50612,93	36601,85	49663,98	36162,16
18.04.2026	1221,627	51981,81	37624,08	51007,04	37169,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 8:16:31