

#126021#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
5346
7377
ВКТ-7
00261560
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,986	0,474	39,1	27,56	38,33	27,25	11,08	24	0	0	65,4	52,2	13,22	0,63	0,61	5,5
25.03.2025	1,001	0,494	39,46	27,55	38,7	27,21	11,49	24	0	0	65,4	52,4	13,06	0,63	0,61	4,4
26.03.2025	1,013	0,5	39,69	27,64	38,91	27,31	11,6	24	0	0	65,4	52,3	13,16	0,63	0,62	6,9
27.03.2025	0,959	0,463	38,83	27,72	38,07	27,36	10,71	24	0	0	65,6	52,6	13,03	0,63	0,62	5,7
28.03.2025	0,976	0,482	39,21	27,74	38,45	27,36	11,09	24	0	0	65,6	52,8	12,8	0,62	0,61	8,9
29.03.2025	1,013	0,504	39,82	27,81	39,03	27,45	11,58	24	0	0	65,8	52,8	13,02	0,62	0,6	9,9
30.03.2025	1,046	0,533	40,54	27,72	39,75	27,38	12,37	24	0	0	65,3	52,4	12,84	0,62	0,6	6,8
31.03.2025	1,017	0,507	39,94	27,92	39,16	27,53	11,63	24	0	0	65,8	52,8	12,96	0,62	0,59	5,9
01.04.2025	0,985	0,482	39,53	28,07	38,79	27,66	11,13	24	0	0	65,5	52,6	12,9	0,61	0,61	-
02.04.2025	1,032	0,494	45,66	34,12	44,77	33,66	11,11	24	0	0	65,6	53,6	12,03	0,6	0,58	-
03.04.2025	1,011	0,448	48,18	37,76	47,25	37,28	9,97	24	0	0	66	54,1	11,93	0,6	0,54	-
04.04.2025	1,001	0,434	47,85	37,71	46,91	37,23	9,68	24	0	0	66,1	54	12,09	0,6	0,53	-
05.04.2025	1,067	0,488	48,87	37,54	47,9	37,06	10,84	24	0	0	66,2	54,1	12,05	0,59	0,51	-
06.04.2025	1,202	0,588	50,81	37,13	49,82	36,65	13,17	24	0	0	66,2	53,8	12,31	0,6	0,49	-
07.04.2025	1,058	0,467	48,49	37,56	47,53	37,08	10,45	24	0	0	66,1	53,8	12,38	0,5	0,48	-
08.04.2025	0,743	0,366	29,04	20,05	28,48	19,8	8,68	24	0	0	65,8	53,2	12,51	0,66	0,56	-
09.04.2025	1,126	0,577	48,61	35,1	47,69	34,66	13,03	24	0	0	64,8	53,3	11,45	0,66	0,53	-
10.04.2025	1,119	0,509	55,48	43,32	54,43	42,84	11,59	24	0	0	64,1	52,9	11,21	0,66	0,53	-
11.04.2025	1,087	0,488	54,14	42,46	53,13	41,98	11,15	24	0	0	64	52,8	11,24	0,66	0,52	-
12.04.2025	1,09	0,483	54,02	42,43	53,02	41,95	11,07	24	0	0	64,1	52,6	11,47	0,66	0,54	-
13.04.2025	1,199	0,581	56	42,11	54,93	41,63	13,3	24	0	0	64	52,8	11,22	0,66	0,53	-
14.04.2025	1,028	0,449	53,15	42,44	52,18	41,96	10,22	24	0	0	63,9	52,8	11,15	0,66	0,53	-
15.04.2025	1,051	0,467	53,49	42,32	52,51	41,84	10,67	24	0	0	63,6	52,5	11,19	0,66	0,52	-
16.04.2025	1,021	0,438	52,93	42,33	51,96	41,85	10,11	24	0	0	63,6	52,4	11,22	0,65	0,54	-
17.04.2025	1,095	0,505	54,2	42,13	53,2	41,65	11,55	24	0	0	63,7	52,6	11,1	0,66	0,54	-
18.04.2025	1,037	0,468	53,36	42,25	52,38	41,77	10,61	24	0	0	63,7	52,8	10,9	0,66	0,53	-
19.04.2025	1,081	0,505	54,15	42,16	53,18	41,68	11,5	24	0	0	63,7	52,8	10,88	0,66	0,53	-
20.04.2025	0,977	0,415	52,27	42,36	51,33	41,88	9,45	24	0	0	63,7	52,7	11	0,66	0,52	-
21.04.2025	0,957	0,392	51,74	42,28	50,8	41,8	9	24	0	0	63,6	52,5	11,09	0,66	0,52	-
22.04.2025	1,032	0,443	52,8	42,11	51,86	41,63	10,23	24	0	0	63,7	52,4	11,29	0,66	0,52	-
23.04.2025	0,95	0,377	51,46	42,26	50,52	41,78	8,74	24	0	0	63,7	52,4	11,31	0,66	0,56	-
Итого:	31,96	0	1472,82	1119,66	1444,97	1106,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,96															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	834,333	33140,57	22914,49	32513,45	22644,66
23.04.2025	866,293	34613,39	24034,15	33958,42	23750,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:56:10